


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 6NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN		POVRCH STROPU	SV.VÝŠKA (M)
601	SCHODIŠTĚ	16.00	KAMENNÝ OBKLAD	D5	NATĚR	N2	RASTR 3
602	CHODBA	14.85	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	NATĚR	N2	RASTR 3
603	STROJOVNA VZT	110.60	BETON + NATĚR	B12	AKUSTICKÝ OBKLAD	—	RASTR 01
604	TECHNICKÝ PROSTOR I	16.45	BETON + NATĚR	B11	NATĚR	N3	—
605	STROJOVNA CHLAZENÍ	47.85	BETON + NATĚR	B12	AKUSTICKÝ OBKLAD	—	RASTR 01
606	TECHNICKÝ PROSTOR II	5.65	STŘEŠNÍ SKLADBA	B13	SILIKONOVÁ OMÍTKA	—	—









LEGENDA

POPIS SVÍTIDEL

LM-6(A)ČÍSLO OBVODU (TYP PODLE LEGENDY SVÍTIDEL)

N-2(N3)01ČÍSLO SMYČKY NO (TYP PODLE LEGENDY SVÍTIDEL) POŘADOVÉ ČÍSLO VE SMYČCE

- 
- OVLADAČ ZAPINACÍ 1/0, 1/0S

SPINAČ ŘAZENÍ 1, 1/0

SPINAČ ŘAZENÍ 1, 5, 6, 7

SPINAČ ŘAZENÍ 1

VENTILÁTOR (DODÁVKA VZT)

ČÍDLO SOUMRAKOVÉHO SPINAČE
- 250V/10A

250V/10A

250V/10A

250V/10A

NA OMÍTKU IP44
- POD OMÍTKU

POD OMÍTKU IP44

POD OMÍTKU

POD OMÍTKU IP44

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOUITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH
JSOU ŘEŠENY DLE ČSN 332000-7-710

UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL JE ORIENTAČNÍ, PŘI MONTÁŽI NUTNO
POSTUPOVAT PODLE PLATNÉHO KOORDINAČNÍHO VÝKRESU,
KTERÝ JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU



ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE JSOU V PROVEDENÍ DO RÁMEČKŮ

VÝŠKY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ JSOU +1,2 m NA STŘED,
JINÉ HODNOTY JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH

±0.000 = 429.20 (STÁV.PODLAHA 1.NP OPER.SÁLŮ)

D1.03 PAVILON G
D1.03.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: SUBTECH s.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno			 Slovinská 29, 612 00 Brno T: 561 247 419 www.subtech.cz		
VEDOUČÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. PETR LAVIČKA		IVANA DĚDKOVÁ	ING. PETR LAVIČKA		
GENÉRALNÍ PROJEKTANT: ATÉLIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 45-4, fax: +420 567 3124 55		
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. PETR GEIST			
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 587 33 Jihlava					
NÁZEV AKCE:					
NEMOCNICE TŘEBÍČ					
PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ					
VÝKRES					
	PŮDORYS UMĚLE OSVĚTLENÍ STŘECHA				
		FORMÁT		9x A4	
		DATUM		3 / 2015	
		STUPEŇ		DPS	
		ZAK. ČÍSLO		A 23-14-P	
		MÉRITKO		Č. VÝKRESU	
		1 : 50		D1.03.4g-206	