LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY		POVRCHY STĚN		POVRCH STROPU	SV.VÝŠKA (M)
101	VSTUPNÍ CHODBA	21.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1,K1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	SDK	2,20
102	SCHODIŠTĚ	11.20	KAMENNÝ OBKLAD	D5	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	–	–
103	CHODBA	33.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR 2	2,20
104	LŮŽKOVÝ VÝTAH	–	–	–	NÁTĚR	N3	–	–
105	OSOBNÍ VÝTAH	–	–	–	NÁTĚR	N3	–	–
106	WC BEZBARIÉROVÉ	4.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM. OBKL. V=2200 MM	–	RASTR 3	2.20
107	ČEKÁRNA	13.20	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR 2	2.50, 2.75
108	PŘÍPRAVNA	11.95	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR 1	2.50, 2.75
109	VYŠETŘOVNA	11.25	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR 1	2.50, 2.75
110	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM. OBKL. V=2200 MM	–	SDKi	2.20
111	WC PERSONÁL ŽENY	5.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM. OBKL. V=2200 MM	–	SDKi	2.20
112	LÉKAŘ ADMINISTRATIVA	13.70	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR 1	2.50, 2.75
113	WC PERSONÁL MUŽI	4.25	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM. OBKL. V=2200 MM	–	SDKi	2.20
114	DENNÍ MÍST. ZAMĚSTN.	4.90	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR 1	2.50
115	STANIČNÍ SESTRA	4.75	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR 1	2.50, 2.75
116	CHODBA	51.65	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR 2	2.20
117	ZÁDVEŘÍ	4.30	ČISTÍCÍ ROHOŽ	K1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR 3	2.50, 2.75
118	SKLAD ROZTOKŮ	15.55	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR 1	2.40, 2.75
119	ZÁKROKOVÝ SÁLEK	14.95	PVC EL VODIVÉ	P2	KERAM. OBKL. V=2500 MM	N1	RASTR 4	2.50, 2.75
120	DIALÝZA – IZOLACE	10.90	PVC EL VODIVÉ	P2	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR 5	2.50, 2.75
121	DIALYZAČNÍ SÁL	131.75	PVC EL VODIVÉ	P2	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR 5	2.50, 2.75
122	DIALYZAČNÍ TECHNIK	6.45	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR 1	2.50
123	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	D4	KERAM. OBKL. V=2500 MM	–	RASTR 1	2.50
124	ŠATNA PACIENTI MUŽI	7.80	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR 3	2.50
125	HYGIENICKÁ BUŇKA MUŽI	3.70	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM. OBKL. V=2500 MM	–	RASTR 3	2.50, 2.75
126	ŠATNA PACIENTI ŽENY	9.40	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR 3	2.50
127	HYGIENICKÁ BUŇKA ŽENY	4.05	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM. OBKL. V=2500 MM	–	RASTR 3	2.50
128a	ELEKTROROZVODNA	6.20	BETON+NÁTĚR	B1	NÁTĚR	N3	–	2.95
128b	ELEKTROROZVODNA	4.75	BETON+NÁTĚR	B1	NÁTĚR	N3	–	2.95

PŮDORYS – VÝMĚNÍKOVÁ STANICE +426,00



LEGENDA

POPIS SVÍTIDEL

LM–6(A) .....ČÍSLO OBVODU (TYP PODLE LEGENDY SVÍTIDEL)

N–2(N3)01 .....ČÍSLO SMYČKY NO (TYP PODLE LEGENDY SVÍTIDEL) POŘADOVÉ ČÍSLO VE SMYČCE

	OVLADAČ ZAPÍNACÍ 1/0, 1/0S	250V/10A	POD OMÍTKU
	SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, 1/0	250V/10A	POD OMÍTKU IP44
	SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, 5, 6, 7	250V/10A	POD OMÍTKU
	SPÍNAČ ŘAZENÍ 1	250V/10A	NA OMÍTKU IP44
	VENTILÁTOR (DODÁVKA VZT)		
	ČIDLO SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE		

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE)
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH
JSOU ŘEŠENY DLE ČSN 332000–7–710

UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL JE ORIENTAČNÍ, PŘI MONTÁŽI NUTNO
POSTUPOVAT PODLE PLATNÉHO KOORDINAČNÍHO VÝKRESU,
KTERÝ JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU

ZAPUŠTĚNÉ PŘÍSTROJE JSOU V PROVEDENÍ DO RÁMEČKŮ

VÝŠKY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ JSOU +1,2 m NA STŘED,
JINÉ HODNOTY JSOU UVEDENY V PŮDORYSECH

±0.000 = 429.20 (STÁV.PODLAHA 1.NP OPER.SÁLŮ)

ČÍSLO PARÉ

D1.03 PAVILON G
D1.03.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: SUBTECH s.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. PETR LAVIČKA	IVANA DĚDKOVÁ	ING. PETR LAVIČKA

SUBTECH
Slovinská 29, 612 00 Brno
T: 541 247 419
www.subtech.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. PETR GEIST
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava	

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:
NEMOCNICE TŘEBÍČ
PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ

FORMÁT	9x A4
DATUM	3 / 2015
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 23–14–P
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	D1.03.4g–201

VÝKRES
PŮDORYS UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 1.NP