

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. : 26216/2018-SŽDC-OŘ BNO-NT

VYŘIZUJE: Petru Zdeněk

TEL.: 972 646 569

E-MAIL: PetruZ@szdc.cz

DATUM: 16. listopad 2018

Rybák – projektování staveb, spol. s r.o.
Havlíčková 25a
602 00 Brno

**Souhrnné stanovisko
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
ke stavebnímu řízení**

Na základě předložené žádosti a dokumentace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno (dále jen „OŘ Brno“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení

Název stavby: II/350 Přibyslav – most ev.č. 350 – 003, most ev.č. 350 – 004
Místo stavby: na pozemcích p.č. 1676/15, 1676/12, v k.ú. Přibyslav
Trat': Brno – Havlíčkův Brod (EKDNU 639 J2Y) vlevo trati v žkm 104,440 – 104,485
TÚDÚ: 2031
Žadatel: Rybák – projektování staveb, spol. s r.o., Havlíčková 25a, 602 00 Brno
Stavebník/Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Dle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci silnice II/350 obcí Přibyslav včetně dvou silničních mostů, most ev.č. 350-003 a most ev.č. 350-004.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky dráhy.

V zájmovém území se nenachází podzemní zařízení ve správě SŽDC, s.o., Oblastního ředitelství Brno a ČD – Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha.

**Správa železniční dopravní cesty, s.o., se stavbou situovanou částečně v ochranném pásmu dráhy
souhlasí**

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/94 Sb., o dráhách v platném znění a bude k ní vydán souhlas Drážního úřadu. Žádá se : Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.
2. Při provádění prací v blízkosti kolejí SŽDC musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
3. V zájmové oblasti se nachází železniční most v km 104,446 TÚ 2031 ve správě Správy mostů a tunelů OŘ Brno. V jeho blízkosti nesmí být skladován zemní výkopek nebo stavební materiál a to ani dočasně.
4. Vzhledem k předloženým dokladům platí toto vyjádření výhradně pro akci „II/350 Přibyslav – most ev.č. 350 – 003, most ev.č. 350 – 004“.

Jako účastník územního řízení trváme na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do stavebního povolení popř. jen rozhodnutí jako nezbytně závazné**, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ust. § 7 odst.3 nebo § 9 odst.1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby s platností 2 let od data jeho vydání. Pokud v této lhůtě nebude vydáno pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu, je investor stavby popř. s jeho souhlasem stavebník povinen zažádat o vydání nového souhrnného stanoviska, podle aktuálních podmínek a platných právních předpisů.

Pro případné další žádosti nebo jiná podání týkající se předmětné stavby (např. při předkládání žádosti k dalšímu stupni dokumentace stavby) žádáme o uvádění našeho čísla jednacího pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

S pozdravem

Správa železniční dopravní cesty
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(28)

Ing. Lubomír Křivánek
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Na vědomí: ST Jihlava
PO Havlíčkův Brod