

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 102103/2022

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
1. 12. 2022

Veřejná zakázka: **II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003 a 004**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel č. 1 Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace:

Zadavatel č. 1 obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Dotaz k SO 002

V soupisu prací se nachází položka 11333 – ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. Na tuto položku se váže položka poplatky na skládku, která je ale v soupisu prací použita dvakrát a to jako pol. 014111 a 014131. Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací.

Dotaz k SO 101

V pol. 11372 - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH se uvádí, že vyfrézovaný materiál se uloží na skládku správce komunikace. Oproti tomu se ale v soupisu prací nachází pol. 01413 A - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD). Žádáme zadavatele o vypuštění položky 014131 nebo uvedení soupisu prací v souladu.

Dotaz č. 2:

Dotaz k SO 101

V pol. 11372 - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH se uvádí, že vyfrézovaný materiál se uloží na skládku správce komunikace. Oproti tomu se ale v soupisu prací nachází pol. 01413 A - POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD). Žádáme zadavatele o vypuštění položky 014131 nebo uvedení soupisu prací v souladu.

Reakce zadavatele:

Zhotovitel provede zkoušky na PAU vrstev a konstrukcí s asfaltovým pojivem. Tyto zkoušky jsou v položce 02610 objektu SO 000.

Po rozboru vrstev se provede odfrézování a odstranění konstrukcí asfaltobetonových a asfaltových.

Následně, na základě zkoušky, se provede uložení daného materiálu a to:

A- v případě, že zkoušky PAU prokáží, že daný materiál není nebezpečný odpad, tak se frézovaný materiál uloží na cestmistrovství objednatele. Ostatní materiál z vybourání živíc a asfaltových konstrukcí na skládku s poplatkem. To je zahrnuto pak případně v položce 014111.

V tomto případě budou pak položky 014131.A jako poplatek za skládku typ S-NO (nebezpečný odpad) méněpracemi.

B - v případě, že zkoušky PAU prokáží, že daný materiál je nebezpečný odpad, tak se frézovaný, ale i ostatní nebezpečný materiál uloží na skládku s poplatkem. To je v soupisu prací uvedeno položkou 014131.A. Tuto položku nacení objednatel pro případ, že by daný materiál byl nebezpečným odpadem a musel by se ukládat s poplatkem za něj. V tomto případě budou pak případně méněpráce u položky 014111, kde je vypočteno množství ukládané za odpad, který není nebezpečný.

K žádným změnám zadávací dokumentace nedošlo.

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství