

## LEGENDA KANALIZACE:


- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE TUKOVÁ
- ODVĚTRÁNÍ TUKOVÉ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

## LEGENDA VODOVODU:

- SKUTEČNÝ PRŮBĚH A ROZSAH ROZVODŮ VENKOVNÍHO VODOVODU MEZI OBJEKTY V AREÁLU ÚSTAVU
- WAVIN PE100 PITNÁ VODA SDR11 50x4,6 PN 16
  - PE100 PITNÁ VODA SDR11 32x3 PN 16

## LEGENDA ELEKTROTECHNIKY:

- SKUTEČNÝ PRŮBĚH A ROZSAH PODZEMNÍCH KABELOVÝCH VEDENÍ A REZERVNÍCH CHRÁNIČEK SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY MEZI OBJEKTY V AREÁLU ÚSTAVU
- AYKY 3x150+70 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D200 Z POJ. SKŘÍNĚ NA STOŽÁRU DO POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ ZÁMKU + PÁSKA FeZn 30x4 BLOKOVÁNÍ "HDO" 1x CYKY 4Bx2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 + PÁSKA FeZn 30x4
  - 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z RH V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B.
  - 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z RH V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B. + PÁSKA FeZn 30x4
  - 1x CYKY-J 5x16 (elektroinstalace dílen v 1.PP) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z ROZVADĚČE RH DO DÍLEN V BUDOVĚ CH. B.
  - 1x CYKY-J 7x1,5 (ovládání) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHRADNÍHO ZDROJE DO ROZVADĚČE RH
  - 2x CXKE-R 5x25 (1x napájení hlídanych obvodů, 1x rezerva) V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHRADNÍHO ZDROJE DO ROZVADĚČE RH
  - 1 x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z RH
  - 1x CYKY 5x25 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z RH
  - 1x CXKE-R 5x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z NÁHRADNÍHO ZDROJE DO STROJOVNY EVAKUAČNÍHO VÝTAHU
  - 1x REZERVNÍ KABELOVÁ CHRÁNIČKA D110 Z R.šatny K BRÁNĚ
  - CYKY-J 3x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z R.šatny PRO Zás. 230V U BRÁNY
  - CYKY-J 5x2,5 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z R.šatny PRO POHON BRÁNY
  - 1x REZERVNÍ CHRÁNIČKA D110 Z KANCELÁŘE PROVOZNÍHO TECHNIKA V ZÁMKU DO BUDOVY CH. B.
  - 1x KOMUNIKAČNÍ KABEL TCEPKFLE 10x4x0,8 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110 Z DAT. ROZV. V KANCELÁŘI PROVOZNÍHO TECHNIKA DO BUDOVY CH. B. (telefony)
  - 3x UTP cat.6 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 Z DATOVÉHO ROZVADĚČE V KANCELÁŘI PROVOZNÍHO TECHNIKA DO ZVONKOVÉHO TABLA U BRÁNY (1x zvonkové tablo, 1x ovládání brány, 1x rezerva)
  - 1x CYKY 4x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D110
  - CYKY-J 5x10 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 DO STOŽÁRŮ VO + páska FeZn 30x4

Akce: ÚSP NOVÉ SYROVICE - REKONSTRUKCE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ		Autorizace:	<div></div> <div>Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč mobil: (+420) 606 224 941 e-mail: info@cube-projekty.cz IČ: 282 67 419 DIČ: CZ28267419</div>
Místo stavby: ÚSP NOVÉ SYROVICE, p.o. NOVÉ SYROVICE 1 675 41 NOVÉ SYROVICE			
Objednatel: KRAJ VYSOČINA ŽÍŽKOVA 57/1882 IČ: 70890749 587 33 JIHLAVA DIČ: CZ70890749			
Zodpovědný projektant: ING. MARTIN VINTER	Vypracoval: MILAN MELICHAR	Kreslil: MICHAL MAREŠ	Datum: 6/2017
Oddíl: C. SITUAČNÍ VÝKRESY			Zakázkové číslo: 03/2016
Objekt:			Formát: 4 x A4
Obsah: SITUACE - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ			Stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		Měřítko: 1:200	Paré:
		Číslo výkresu: C.3	