



Vysvětlení a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – objekt dílen – úspora energie“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 5. 12. 2022 následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

V dokumentu „D.1.1.14 Výpis oken“ je u pozic s plastovými okny uvedeno „min. 7mí komorový profil,min“, ale v technické zprávě „D.1.1.1 TZ“ na str. 4 je uvedeno, že nová okna budou ze šestikomorového profilu.

S jakým tedy profilem má zhotovitel uvažovat?

Odpověď:

Zadavatel prověřil danou záležitost a potvrzuje požadavek na minimálně sedmikomorový profil. V tomto duchu vydává zadavatel dodatek k technické zprávě.

Tímto vysvětlením dochází zároveň ke změně zadávacích podmínek, proto zadavatel posoudil povahu tohoto doplnění. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, která nemá dle zadavatele výraznější časový dopad na tvorbu nabídky dodavatele, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. **do 13. 12. 2022 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravou zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Přílohy č. 2 zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace pod názvem „VOŠ a SOŠ – objekt dílen - úspora energie“.

V Jihlavě dne

06.12.2022

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina