




Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou



HZSJX0078MYV
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová
TEL: 950291108 / FAX: 950291132
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 26.01.2021
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 326-2/ZR-2021

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: VOŠ a SOŠ - objekt dílen- úspory energií

Místo stavby: Bystřice nad Pernštejnem, Kulturní 468

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Předložená dokumentace: pro stavební povolení zpracovatel Ing. Milan Pelikán, číslo ČKAIT - 1001885, datum 01/2021

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 22.1.2021 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Milan Pelikán, číslo ČKAIT - 1001885, datum 01/2021).


Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové


náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Popis z hlediska požární bezpečnosti:

Úspory energií spočívají ve výměně výplní otvorů za nové stejné velikosti a v zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS polystyrénovými deskami tl. 120 mm a 180 mm. Strop bude zateplen foukanou izolací minerální vatou tl. 260 mm. Bude zřízeno nové zastřešení venkovního výklenku mezi budovou dílen a budovou skladu. Objekt je jednopodlažní, částečně podsklepený. Stavební úpravy jsou posouzeny jako změna stavby sk. I. dle ČSN 73 0834. V objektu bude osazeno 7 kusů PHP.

(Otisk razítka)




Plk. Ing. Vladimír Sobotka
Ředitel územního odboru