



Bystřická tepelná s.r.o.

Hornická 746

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem, dne 25.1.2021

Váš dopis zn. / ze dne :

Vyřizuje : Ing. Tomáš Pištěk

Tel. : +420 777 896 759

E-mail : tomaspistek@email.cz

Vážený pan

Ing. Milan Pelikán

IČ 18117422

Lučiny 1186/1

591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Vyjádření k záměru akce: **VOŠ a SOŠ - objekt dílen - úspory energií**

Společnost Bystřická tepelná s.r.o., IČ 26233827, se sídlem Hornická 746, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, jako provozovatel tepelného hospodářství města Bystřice nad Pernštejnem, **vydává** na základě žádosti pana Ing. Milana Pelikána, IČ 18117422, Lučiny 1186/1, 591 01 Ždár nad Sázavou, tento **souhlas s akcí „VOŠ a SOŠ - objekt dílen - úspory energií“** v ochranném pásmu teplovodu (rozvody tepelné energie a sdělovací kabely pro ovládání tepelné technologie), **při splnění níže uvedených podmínek:**

- 1) Akce bude umístěna tak, jak je zakresleno v koordinačním situačním výkresu C.3 – VOŠ a SOŠ - objekt dílen - úspory energií (M 1 : 200), jenž tvoří součást žádosti.
- 2) Realizací záměru úspory energií nesmí být omezen provoz teplovodu.
- 3) Před zahájením prací bude vytýčen teplovod a určeno jeho přesné uložení. Bez vytýčení a přesného určení uložení teplovodu nebudou zahájeny stavební činnosti. Vytýčení teplovodu považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu teplovodu.
- 4) O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
- 5) S provozovatelem teplovodu bude dohodnut postup zemních a stavebních prací v ochranném pásmu teplovodu.
- 6) Před zásypem a po zásypu musí být teplovod prokazatelně zkontrolován provozovatelem teplovodu a bude pořízena fotodokumentace.
- 7) Pracovníci, kteří budou práce provádět, budou seznámeni s přesnou polohou teplovodu a dohodnutém postupu zemních prací.
- 8) Budou použity vhodné technické prostředky a technologie. Pracovníci budou upozorněni, aby v ochranném pásmu teplovodu dbali nejvyšší opatrnosti a použili vhodné nářadí (např. ruční).
- 9) V ochranném pásmu teplovodu nebude snížena horní úroveň terénu.
- 10) Nově bude přehodnocena kapacita měřidla dodávaného tepla.

Telefon
+420 566 552 711

ID datové schránky
srbta7v

IČ / DIČ
26233827
CZ26233827

Bankovní spojení
Československá obchodní banka, a.s.
č.ú. 168891791/0300

Společnost Bystřická tepelná s.r.o. je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38660.

11) Bude respektován zákon č. 458/2000 Sb.; poškození zařízení tepelné soustavy je kvalifikováno jako porušení energetického zákona.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob.

Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.

Provozovatele teplovodu zastupuje technik p. Jan Švarc, mob. 737 760 461.

Shora uvedené vyjádření má platnost do 24.1.2023.



Bystřická tepelná s.r.o.
Hornická 746
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO:26233827 DIČ:CZ26233827

Ing. Tomáš Pištěk
jednatel společnosti

Telefon / mobil
566 552 711
777 896 759

E-mail
tomaspistek@email.cz

Datová schránka

IČ / DIČ
26233827
CZ26233827

Bankovní spojení
Bezpečná banka Město 5
č.ú. 10-9876543210/1234

Společnost s ručením omezeným Bystřická tepelná s.r.o. je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Y, složka 12345.