

Změna zadávací dokumentace 1

Název veřejné zakázky: **III/12920 Leskovice – most ev. č. 12920-1**

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **změnu zadávací dokumentace**.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky žádáme zadavatele o následující vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace:

1) Ve zveřejněném soupise prací u SO 201 je uvedená pol. č. 54 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM (ložná vrstva na mostě tl. 45 mm). V PD (TZ i řezech) je ale uvedena vrstva z litého asfaltu MA 11 IV tl. 45 mm. Upraví zadavatel výkaz výměr nebo projektovou dokumentaci, aby tyto položky byly v souladu?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel odpovídá na dotaz následovně:

Během projekčních prací se změnil typ ochrany izolace z asfaltového betonu na litý asfalt, což nebylo promítnuto do rozpočtu.

Zadavatel doplnil soupis prací o položky č. 55 (litý asfalt) a 56 (posyp litého asfaltu křemičitým pískem).

Zadavatel současně upozorňuje, aby dodavatelé **nacenili litý asfalt MA16 IV dle soupisu prací** (ve výkresech je uvedený MA 11 IV, ale vzhledem k tloušťce ochrany izolace zadavatel zvolil větší kamenivo litého asfaltu).

Změny:

Zadavatel změnil přílohu **A2 Soupis prací**. Zadavatel tímto v příloze této zprávy poskytuje dodavatelům novou přílohu **A2 Soupis prací_upr** ke zpracování nabídkové ceny.

Zadavatel dále upravil přílohu **A3 Další technické podmínky** a nahradil ji novou přílohou **A3 Další technické podmínky_upr** (úprava je v této příloze zvýrazněna žlutě, zbytek přílohy zůstává v původním znění).

Zadavatel tímto požaduje, aby dodavatelé pro zpracování nabídkové ceny použili soubory, které jsou přílohou této zprávy.

Doplněním položek v soupisu prací zadavatel mění i předpokládanou hodnotu veřejné zakázky z původních **21 125 025 Kč bez DPH** na **21 209 628 Kč bez DPH**.

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace, zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do **3. ledna 2023 do 09:00 hod.**

Ostatní požadavky zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne viz podpis

Ing. Terezie Klímová
referent veřejných zakázek