

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace V.

Číslo jednací: 106983/2022

Název veřejné zakázky:	SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce ručních dílen Polenská
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jiří Benda – ve věcech technických
Telefon	+420 564 602 417, +420 564 602 272
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; benda.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 13. 12. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Oddíl Demolice

Položka č. 1_ Demontáž přípojnicového systému strojů.

Domníváme se, že tato položka je zároveň i v Oddílu Demontáže elektroinstalace, položky č.50-52- Demontáže přípojnicového systému.

Odpověď:

Položky 50 až 52 v oddíle Demontáže elektroinstalace řeší odbornou demontáž za účelem nepoškození jednotlivých prvků, které lze znovu využít. Tato demontáž bude probíhat nejdříve. Položka 1 v oddíle Demolice stavební část řeší odbourání zbývajících částí přípojnicového systému po odborné demontáži, které již nebudou znovu využity a zůstanou ve stavbě.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávací dokumentace, zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno na profilu zadavatele.

V Jihlavě dne 14. 12. 2022

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina