



STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r.o.  
Prokopa Holého 4305  
Havlíčkův Brod

**Věc: Vyjádření k zamýšlenému projektovému záměru „DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA“**

Na základě Vaší žádosti o předběžné vyjádření a předložené projektové dokumentace „DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA“ vypracované Ing. Pavel Křehlík, duben 2022, stupeň „Dokumentace pro územní řízení“ Vám sdělujeme, že obec Věž se zamýšleným stavebním záměrem **souhlasí** za podmínek :

- Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad PVC DN 125 vedený v pozemku parc.č. 1160/7. Na hranici pozemku parc.č.st 46/1 v majetku stavebníka, bude zřízena vodoměrná šachta o min. hloubce 1,2m. Samotná přípojka, dimenze DN63, bude uložena v nezámrné hloubce s vytyčovacím vodičem Cu a krycí folií, při záhozu výkopu bude docházet k dostatečnému hutnění. Investorem nově budované vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty bude vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejný vodovod připojují. Uliční uzávěr, vodoměr a zpětná klapka bude majetkem provozovatele veřejného vodovodu. Potrubí přípojky a uzávěry před a za vodoměrem budou majetkem vlastníka nemovitosti. Realizace vodovodní přípojky a samotný odběr bude možný po uzavření smlouvy o dodávce pitné vody s provozovatelem vodovodu, obcí Věž. Přesné místo napojení určí provozovatel vodovodu před zahájením výstavby vodovodní přípojky.
- Splašková kanalizace bude napojena do nově budované obecní kanalizace na pozemku parc.č. 50. Na kanalizační přípojce před vtokem do obecní kanalizace je nutné mechanicky zachytávat hrubé nečistoty ( sběrný koš nebo mechanické česle ) Majitelem a provozovatelem kanalizační přípojky včetně mechanického odstraňování nečistot bude majitel nemovitosti. Do splaškové kanalizace nesmí být svedena dešťová voda. V případě napojení gastro provozu, musí být toto opatřeno lapačem tuku o dostatečné kapacitě.
- Navrhovaná celková kapacita ubytovaných klientů zařízení Domov ve Věži nesmí být překročena. Navrhovaná celková denní spotřeby pitné vody, 13,390 m3/den, pro celé zařízení Domov ve Věži včetně nové přístavby nesmí být překročena.

Ve Věži dne 04.07.2022

Martin Bárta  
[starosta@obecvez.cz](mailto:starosta@obecvez.cz)  
+420 727 851 973