

## Zápis

Z technicko - dokumentační komise konané dne 20. 7. 2020, 10:00 hod,  
na KSÚSV, Kosovská 16, Jihlava  
ve věci:

### II/410 Knínice - průtah

- Dnešního dne proběhla technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace PDPS k akci II/410 Knínice – průtah
- Připomínky zást. zřizovatele Kraj Vysočina ing. Lišky budou zapracovány do PDPS před odevzdáním čistopisu. Jedná se o následující body:
  - Doplnit bilance zeminy, asfaltových a nestmelených materiálů, vyzískaných a zpět využitých materiálů
  - Uvést do souladu použité položky a množství s bilancemi a PDPS
- SO 001 Všeobecné položky
  - pol.5 – změnit stávající MJ na KPL, množství 1
  - pol.12 – v popisu doplnit včetně svozu TKO
  - Nová položka GP s popisem
  - Doplnit položky ODBORNÝ DOZOR geotechnika, obsah PAU
  - Doplnit položky aktualizace POP a HAP
  - SO 101, 102 a 201 – poplatky za skládku – odpočet ornice?
- SO 101 Rekonstrukce silnice II/410 Knínice – průtah
  - pol.1 odpočet množství ornice neuvádět
  - pol.13, 14 v popisu uvést vč. poplatků za skládku
  - pol.23 chyba v množství a MJ  $M^2 \times M^3$
  - pol.31, 32 opravit množství, MJ změnit na  $M^3$
  - pol.52 opravit množství VDZ v  $M^2$  (d.× 0,125m)
- SO 102 Oprava silnice II/410
  - vyzískaný materiál ze zpevněných vrstev asfaltových a stávajících nestmelených vrstev vracet do sanací a RS CA, zachovat bilanci kubatur podobně SO 101 a SO 102
  - pol.1 odpočet množství ornice neuvádět
  - pol.28 opravit množství VDZ v  $M^2$  (d.× 0,125m)
- SO 201 Most ev. č. 410 – 010
  - pol.46 – vypustit v názvu položky STRIÁŽ
  - pol.74 – nevhodně použita položka mostní odvodňovací souprava
  - pol.81 – nevhodně použita položka mostní odvodňovací souprava
- Připomínky ostatních účastníků jednání k Soupisu prací:
  - SO 001 Všeobecné položky
    - pol.1 a 2 – doplnit v popisu *Všechny zkoušky materiálů dle požadavků TP, TKP, ČSN a ČSN EN*
    - pol.3 – doplnit v popisu vč. *projednání s KrÚ, ODSH objízdných tras pro dopravní obslužnost BUS*
    - pol.4 – část textu zrušit *zajištění obnovy vyjádření a vytýčení stávajících IS. Případné úpravy, ochrany a přeložky IS*, snížit JC

- doplnit položku Případné úpravy, ochrany a přeložky CETIN s odkazem v popisu na vyjádření CETIN
- pol.5 – zaměř.skut.provedení pouze silnice II/410, chybí SO 201, doplnit *na podkreslené katastr. mapě.*
- pol.6 – zrušit
- pol.7 – v popisu doplnit *Pasportizace objízdných tras (zejména MK) před převedením a po ukončení provozu na objízdných trasách. Pasportizace sousedních objektů před zahájením a po ukončení prací*
- pol.10 – 2ks informační tabule s označením stavby doplnit v popisu v rozměrech a grafickém návrhu dle metodického pokynu *Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu viz. odkaz ([http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id\\_org=450008&id\\_dokumenty=4026814](http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4026814))*
- pol.11 – vypustit v popisu staveniště mimo trvalý zábor. Snížit cenu ~~400 tis~~ na 50tis.
- pol.12 – pol. 12 nahradit pol. kód 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - PLÁN BOZP, popis: *Veškerá opatření pro zajištění BOZP v průběhu výstavby dle požadavků objednatele, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), podrobněji viz plán BOZP, včetně zabezpečení průchodu chodců a svozu TKO*

– Nová položka GP s popisem:

*Zpracování geometrického plánu na zaměření skutečného průběhu silnice II/410 Knínice – průtah v souladu s §11 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, s vyhláškou č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) pro účely majetkoprávního vypořádání pozemků v celé délce opravované silnice a mostu. Před zaměřením a zpracováním geometrického plánu bude se zástupcem správce silnice vymezena hranice zaměřovaného silničního tělesa tak, aby odpovídala výše uvedenému zákonu a vyhlášce. Před předložením geometrického plánu příslušnému katastrálnímu úřadu k ověření bude návrh geometrického plánu odsouhlasen majetkoprávním oddělením Kraje Vysočina a oddělením správy majetku pracoviště Jihlava, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Návrh bude Kraji Vysočina a KSÚSV, p.o. předložen v elektronické podobě ve formátu PDF.*

*Geometrický plán ověřený příslušným katastrálním úřadem bude odevzdán v listinné podobě v 10-ti vyhotoveních a zároveň v digitální podobě.*

➤ SO 101 Rekonstrukce silnice II/410 Knínice – průtah

- pol.1 – objemová hmotnost zemina s kamením ~~1900~~ kg/m<sup>3</sup>, snížit na 1800 kg/m<sup>3</sup>. JC poplatků ~~650~~ Kč/t snížit na 300 Kč/t. ~~Objem odkopávek při zahloubení sanací do 600 mm, které se budou provádět se souhlasem investora~~
- POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminy z odkopávek při zahloubení sanací do 600 mm v popisu uvést čerpání se souhlasem objednatele
- Nová položka – POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt z komunikace, nebezpečný odpad s obsahem PAU
- Snížení množství v položce – POPLATKY ZA SKLÁDKU – přebytečný vyzískaný materiál frézovaná drť bez obsahu PAU odvoz na skládku KSÚSV, p.o. CM Telč
- pol.3, 4 a 5 – zrušit položky kácení s odstraněním pařezů a nově použít zvlášť položky pouze kácení a zvlášť odstranění pařezů, odvoz dřevní hmoty dle požadavku vlastníka
- pol.6 – rozdělit na pol.
  - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, vyzískaný materiál frézovaná drť do nezpevněných krajnic viz. pol. č. 34 SO 101 a přebyt.mater.odvoz na skládku KSÚSV, p.o. CM Telč
  - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM zpětné využití do sanací
  - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM, asfalt z komunikace, nebezpečný odpad s obsahem PAU
- pol.26 – v popisu uvést min. množství g/m<sup>2</sup>, v popisu doplnit *posouzení geotechnikem*
- pol.30 – uvést min. tl. beton. lože, celkem LK + lože 300mm

- pol.33 – doplnit *min. % množství hydraulického pojiva*, změnit množství asfaltové emulze na *min. 2%*
- pol.34 – využití frézingu z SO 101 a SO 102
- pol.36 – jednovrstvý nátěr změnit na *infiltrační postřik 1kg/m<sup>2</sup>*, množství podrcení kamenivem změnit z 0,6kg/m<sup>2</sup> na 2 kg/m<sup>2</sup>, doplnit *frakci podrcení 2/4*
- pol.37 – v popisu uvést konkrétní označení *ACO 11+*, doplnit *penetraci 50/70, bez přidání asfalt. pěny*
- pol.38 – v popisu uvést konkrétní označení *ACL 16+*, doplnit *penetraci 50/70, bez přidání asfaltové pěny*
- pol.39 – šířka nopové fólie 0,5m
- pol.42 – v popisu doplnit *odkaz na výkres*
- pol.44 – doplnit v popisu *před zahájením prací na stavbě projednat se správcem funkčnost ovládání šoupát v krycích hrncích*
- pol.46 – rozdělit buď na položky náběhy (normová délka), běžné svodidlo nebo uvést v popisu *délku náběhů a délku běžného svodidla*
- pol.50, 51 – SDZ – ověřit možnost využití stávajících sloupků, doplnit v popisu *Demontáž a odvoz na KSÚSV, p.o., CM Telč*
- pol.54 – v popisu uvést *Odkaz na výkres*
- pol.55 a 56 – úprava potrubí propustů z trub, v popisu uvést *materiál potrubí*
- pol.57 a 58 – Ø do 600 mm<sup>2</sup> (např. 20×35mm)
- pol.62 a 63 – v popisu uvést *materiál potrubí*
- SO 102 Oprava silnice II/410
  - Nová položka – POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt z komunikace, nebezpečný odpad s obsahem PAU
  - pol.1 – objemová hmotnost zemina s kamením 1900 kg/m<sup>3</sup>, snížit na 1800 kg/m<sup>3</sup>. JC poplatků 650 Kč/t snížit na 300 Kč/t. ~~Objem odkopávek při zahloubení sanací do 600 mm, které se budou provádět se souhlasem investora~~
  - POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminy z odkopávek při zahloubení sanací do 600 mm v popisu uvést čerpání se souhlasem objednatele
  - pol.4 – všechno zpět využití do krajnic? přebytečný vyzísk. mater.fréz. drť odvoz na skládku KSÚSV, p.o. CM Telč
  - pol.16 – v popisu *zpřehlednit podíl vyzískaného a nakupovaného materiálu v sanacích*
  - pol.20 – doplnit *min. % množství hydraulického pojiva*, změnit množství asfaltové emulze na *min. 2%*
  - pol.21 – frézing ze stavby, přebytečný frézing bez obsahu PAU odvoz na KSÚSV, p.o., CM Telč
  - pol.23 – jednovrstvý nátěr změnit na *infiltrační postřik 1kg/m<sup>2</sup>*, množství podrcení kamenivem změnit z 0,6kg/m<sup>2</sup> na 2 kg/m<sup>2</sup>, doplnit *frakci podrcení 2/4*
  - pol.24, 25 – v popisu uvést konkrétní označení *ACO 11+, ACL 16+*, doplnit *penetraci 50/70, bez přidání asfaltové pěny*
  - pol.27 – v popisu doplnit *vč. odvozu na skládku KSÚSV, p.o. CM Telč*
  - pol.29, 30 – Ø do 600 mm<sup>2</sup> (např. 20×25mm)
- SO 201 Most ev. č. 410 – 010
  - Nová položka – POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt z komunikace, nebezpečný odpad s obsahem PAU
  - pol.5 – ML množství 2× v tištěné podobě, v popisu doplnit *vč. vložení do BMS*
  - pol.7 – HMP množství 2× v tištěné podobě, v popisu doplnit *vč. vložení do BMS*
  - pol.11, 12 – v popisu doplnit *vč. odvozu na skládku KSÚSV, p.o. CM Telč*
  - pol.14 – v popisu doplnit *vč. odvozu, uložení na skládce a poplatků za skládku*



- pol.21, 22 – specifikovat zda se jedná pouze o vrty nebo vč. materiálu spřahujících trnů mezi stávající NK a spřaženou monolit. ŽB deskou, hloubka vrtu 150 mm – vyhodnotit přípustné poškození stávající horní výztuže NK
- pol.28 – v popisu doplnit *čerpání se souhlasem objednatele*
- pol.31 – v popisu doplnit *překrytí 2 oka*
- pol.32 – uvést možnost prefabrikované varianty schodiště
- pol.36 – v popisu doplnit *min. tl. beton. lože, celkem LK + lože 300mm*
- pol.42, 43 a 44 – v popisu uvést konkrétní označení *ACO 11+, ACL 16+, ACP 16+* doplnit *penetraci 50/70*, bez přidání asfaltové pěny
- pol.80 – v popisu doplnit vč. *odvozu na skládku KSÚSV, p.o. CM Telč příp. odvoz do výkupu druhotných surovin s předáním finanční náhrady objednateli*
- pol.81 a 84 – v popisu doplnit vč. *odvozu, uložení na skládce a poplatků za skládku*
- Projektant zajistí a předá objednateli Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin (vč. případného nařízení náhradní výsadby, které zapracuje do soupisu prací)

Zapsal: ing. Jaroslav Jirků

## PREZENČNÍ LISTINA

technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace PDPS

akce: II/410 Knínice - průtah

datum: dne 20. 7. 2020 – pondělí – 10:00 hod

místo: V nové budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, zasedací místnost 1. patro

Organizace	Jméno a příjmení - čitelně	Telefon	E-mail	Podpis	Souhlas*
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Jaroslav Jirků	604 225 583	<a href="mailto:jirku.J@ksusv.cz">jirku.J@ksusv.cz</a>		ANO / NE
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Monika Vavřínková	737 243 117	<a href="mailto:vavrinkova.m@ksusv.cz">vavrinkova.m@ksusv.cz</a>		ANO / NE
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Jan Matoušek	737 205 138	<a href="mailto:jan.matousek@ksusv.cz">jan.matousek@ksusv.cz</a>		ANO / NE
KSÚSV, p.o., TO, Jihlava	Radek Matějčík	739 100 835	<a href="mailto:matejicek.r@ksusv.cz">matejicek.r@ksusv.cz</a>		ANO / NE
KSÚSV, p.o., IO, Jihlava	Leopold Kačenka	734 645 062	<a href="mailto:kacenska.l@ksusv.cz">kacenska.l@ksusv.cz</a>		ANO / NE
Kraj Vysočina	Ing. Karel Liška	724 650 221	<a href="mailto:liska.k@kr-vysocina.cz">liska.k@kr-vysocina.cz</a>		ANO / NE
OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto	Ing. Aleš Sloup	605 148 444	<a href="mailto:ales.sloup@centrum.cz">ales.sloup@centrum.cz</a> <a href="mailto:sloup@optima-vm.cz">sloup@optima-vm.cz</a>		ANO / NE
OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto	Ing. Luboš Kabeš	731 442 209 720 460 064	<a href="mailto:kabes@optima-vm.cz">kabes@optima-vm.cz</a>		ANO / NE
					ANO / NE
					ANO / NE

Souhlas\* (nehodící se škrtněte)

ANO účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

NE účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání