



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava

Sokolovská 2, 586 01 Jihlava



HZSJX006IXV0
prvotní identifikátor

ADRESÁT:

Pan
Ing. Aleš Sloup
OPTIMA, spol. s.r.o.
Žižkova 738/IV
566 01 Vysoké Mýto

VYŘIZUJE: mjr. Ing. Marie Šimáčková
TEL: 950271135 / FAX: 950271199
E-MAIL: marie.simackova@hasici-vysocina.cz

JIHLAVA: 31.10.2019
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY: -
Č.j.: HSJI- 4923-2/JI-2019

EV.Č.: JI-596/2-2019

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: II/410 Knínice – průtah.

Místo stavby: k.ú. Knínice, p.p.č. 2377, 1163/2, 1183/1, 1184, 1320/1, 1169/2, 173/1, 1165/7, 1165/2, 1166/1, 265/1, 1165/4.

Stavebník: KSUSV, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

Předložená dokumentace: Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zpracovatelem projektové dokumentace OPTIMA spol. s.r.o., IČO: 15030709, Ing. Zbyněk Neudert, ČKAIT: 0700316.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 4.10.2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Podmínky:

V rámci prováděcích prací upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1 b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.


V případě, že dojde k uzavírce komunikací nebo jejich částí, musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.


Odůvodnění:

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a výkresová část projektové dokumentace stavební části, zodpovědný projektant Ing. Aleš Sloup, dokumentace 06/2019.
- Požárně bezpečnostní řešení, projektant OPTIMA, spol. s.r.o., Ing. Zbyněk Neudert, ČKAIT – 0700316, dokumentace 09/2019.

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.




plk. Ing. Petr Kotinský, Ph.D.
ředitel územního odboru