

Zápis

Z technicko - dokumentační komise konané dne 22. 11. 2019, 09:00 hod,
na KSÚSV, Kosovská 16, Jihlava
ve věci:

II/410 Knínice - průtah

- Dnešního dne proběhla technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace DÚSP k akci II/410 Knínice – průtah
- Zást. zřizovatele Kraj Vysočina Ing. Liška byl seznámen s výsledky diagnostického průzkumu mostu ev. č. 410 – 010 a variantou opravy mostu
- Obec Knínice nesouhlasí s kácením 1 ks dřevin rostoucích mimo les – lípa u mostu, v POV bude zapracován postup skutečné potřeby kácení v souvislosti s rozsahem opravy mostu
- Zpracovatel PD prověří možnost stanovení obsahu PAU (zejména dehet) ve stávající konstrukci a zapracování do projektu
- Zpracovatel PD předal zadavateli ZE, Vyjádření Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast Povodí Dyje a ČR – Lesy České republiky, s.p. s odkazem na majetkoprávní vypořádání, kontakt referentka pro katastr p. Janíčková tel.: 956 952 208
- Připomínky zást. zřizovatele Kraj Vysočina Ing. Lišky budou zapracovány do DÚSP před odevzdáním čistopisu. Jedná se o následující body:
 - TZ – upravit investora a stavebníka na Kraj Vysočina, který je zastoupený KSÚSV, p.o. na základě Zřizovací listiny a dod. č. 1494 a č. 1699
 - Doplnit Bilanci asfaltového recyklátu
 - ve stupni PDPS a soupisu prací bude podrobně popsán způsob sanace
 - HS předpokládá se stávající zatrubnění, v PDPS bude řešeno pročištění
 - Nezpevněné krajnice materiál z frézované drti
 - Nestmelené konstrukční vrstvy v krajích vozovky navržené k RS CA (na místě) bude využita frézovaná drť
 - Doplnit silniční betonový obrubník s navázáním na stávající obrubníky staničení cca km 0,205 – 0,220 vlevo
 - SO 201 doplnit v řezu Q₁₀₀, ochrana izolace bude použita vrstva MA 16 IV v tl. 40 mm dle ČSN EN 13108-6, skladba AHV stejná na mostě a v předpolích pro obrusnou ACO 11+, tl. 40 mm a ložní vrstvu ACL 16+, tl. 60 mm; v předpolích i podkladní ACP 16+, tl. 50 mm
- Lhůta výstavby 5 měsíců
- Odhad nákladů cca 12,6 mil. bez DPH

Zapsal: ing. Jaroslav Jirků



PREZENČNÍ LISTINA

technicko - dokumentační komise pro stupeň dokumentace DÚSP

akce: II/410 Knínice - průtah

datum: dne 22. 11. 2019 – pátek – 09:00 hod

místo: V nové budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, Jihlava, kancelář č. 218

Organizace	Jméno a příjmení - čitelně	Telefon	E-mail	Podpis	Souhlas*
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Jaroslav Jirků	604 225 583	jirku.J@ksusv.cz		<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE
KSÚSV, p.o., Ř, Jihlava	Ing. Monika Vavřínková	737 243 117	vavrinkova.m@ksusv.cz		<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE
KSÚSV, p.o., TO, Jihlava	Radek Matějčík	739 100 835	matejcek.r@ksusv.cz		<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE
KSÚSV, p.o., IO, Jihlava	Leopold Kačenka	734 645 062	kacenska.l@ksusv.cz		<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE
Kraj Vysočina	Ing. Karel Liška	724 650 221	liska.k@kr-vysocina.cz		<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE
OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto	Ing. Aleš Sloup	605 148 444	ales.sloup@centrum.cz ; sloup@optima-vm.cz		<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE
- II -	Ing. LUBOŠ KABES	720 460 064	KABES@OPTIMA-VM.CZ		<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE
					<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE
					<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE
					<input type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE

Souhlas* (nehodící se škrtněte)

ANO účastník jednání souhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání

NE účastník jednání nesouhlasí s rozesláním kontaktních údajů v příloze Záznamu jednání