

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 505704
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

žádám Vás o upřesnění poptávky zejména v položkách.

1	R	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚ- RU	KS 45,000	0,00
---	---	----------	-----------------------------------	-----------	------

Specifikace účinnosti PHP.

A u protipož. ucpávek prosíme dopřesnit počty ks a rozměry.

27	631	631izol050	deska tl.30mm z minerální plsti s husto- tou větší než 80 kg/m2	m2 160,000	0,00
28	713	izol100	Montáž izolace do prostupu	m2 160,000	0,00

ODPOVĚĎ 1

- Montáž jednoho balení požárního nátěru na desky z min. plsti - balení jednoho nátěru o hmotnosti 17,5 kg – celkem 45 ks balení protipožárního nátěru.
- V projektu bylo počítáno s PHP s hasící schopností 27A, 183B, C
- Jedná se o minerální vatu vkládanou do prostupů mezi jednotlivé rozvody přes hranice požárních úseků. Montáž bude prováděná z jednotlivých odřezaných částí kusů desek dle velikosti jednotlivých prostupů.

DOTAZ 2

Jaký je stávající systém MaR, pokud má být zajištěna kompatibilita?

ODPOVĚĎ 2

Stávající systém měření a regulace je SIEMENS.

DOTAZ 3

V Sod se píše, že generální zhotovitel předá objednateli všechny patřičné dokumenty pro kolaudaci. Kdo kolaudaci zajišťuje, zadavatel nebo generální dodavatel?

ODPOVĚĎ 3

Návrh na kolaudační řízení podává u příslušného stavebního úřadu objednatel – Kraj Vysočina jako stavebník. Generální dodavatel předá objednateli všechny potřebné dokumenty pro podání návrhu.

DOTAZ 4

Po kompletním ukončení rekonstrukce jednoho patra se bude provádět dílčí kolaudace? Kdo ji případně provede a zkoordinuje? Nebo se kolaudace provede najednou po dokončení celé stavby již za provozu jednotlivých pater?

ODPOVĚĎ 4

Před zahájením provozu na jednotlivých odděleních nemocnice bude nutno požádat o Povolení předčasného užívání stavby podle ustanovení § 123 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 18k vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Návrh na vydání těchto rozhodnutí podává u příslušného stavebního úřadu objednatel – Kraj Vysočina jako stavebník. Generální dodavatel předá objednateli všechny potřebné dokumenty pro podání žádosti. Kolaudační řízení proběhne po dokončení celé stavby.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek:
	Datum: 22. 7. 2015 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek:
	Datum: 22. 7. 2015 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 2. 6. 2015