



PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE ROZMĚRŮ 362 x 436 x 104 MM, KRYTÍ IP65,  
PŘÍVOD I VÝVODY SPODEM PŘES VÝVODKY SE ZAKONČENÍM NA PŘÍSTROJÍCH  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3 PE+N, AC, 400 / 230V, 50Hz  
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61439-3

|   |                                      |                   |                   |  |               |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|---------------|
| ZODP.PROJEKTANT                               | PROJEKTANT                           | KRESLIL           | KONTOLOVAL        | Jaroslav Novotný<br>Brodská 1837/6, Žďár nad Sázavou<br>IČO 186 36 381 |               |
| Jaroslav Novotný                              | Jaroslav Novotný                     | Jaroslav Novotný  | Jaroslav Novotný  |  |               |
| <i>J. Novotný</i>                             | <i>J. Novotný</i>                    | <i>J. Novotný</i> | <i>J. Novotný</i> |  |               |
| INVESTOR                                      | Kraj Vysočina , Žižkova 57 , Jihlava |                   |                   | FORMÁT   | 1 A4          |
| MÍSTO STAVBY                                  | Žďár nad Sázavou , Neumannova 1693/2 |                   |                   | DATUM  | 6/2020        |
| GYMNÁZIUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU<br>ALTÁN PRO VÝUKU |                                      |                   |                   | ÚČEL   | DPS           |
|   |                                      |                   |                   | MĚŘÍTKO  |               |
|   |                                      |                   |                   | Č.ZAKÁZKY  | 21/2020       |
| RS - ROZVADĚČ ALTÁNU                          |                                      |                   |                   | ČÍSLO KOPIE  | ČÍSLO VÝKRESU |
|   |                                      |                   |                   |  | D1.4 - E3     |