

AQA - CLEAN Ing. Josef Novotný
U Dvora 11
586 00 JIHLAVA

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/1112/2022-No
Vyřizuje: Novotný Vladimír, Ing.
Tel.: 568899162
Datum: 4. 3. 2022

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VAS.

Provoz vodovodu a kanalizace Třebíč město
Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Vít Chalupský
Tel.: 568 899 152, e-mail: chalupsky@vastr.cz

„Nemocnice Třebíč, rekonstrukce areálové kanalizace“, k. ú. Třebíč, p. č. 1004/1, 1522/1, 985/3, 985/6.

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

Jedná se jak o rekonstrukci úseku páteřní stoky jednotné areálové kanalizace v příkrém svahu lesoparku pod areálem Nemocnice Třebíč a zároveň o rekonstrukci souběžného potrubí odlehčovací stoky z dešťového oddělovače od areálu nemocnice po vyústění do řeky Jihlavy. V rámci stavby je navržen také objekt mechanického předčištění – strojně stírané hrubé česle a to na páteřní stoce areálové kanalizace u paty svahu podél pravého břehu řeky Jihlavy.

Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory:

- SO 01 – Rekonstrukce kanalizace
- SO 02 – Objekt hrubého předčištění, stavební část
- PS 01 – Objekt hrubého předčištění, technologická část
- PS 02 – Elektročást
- PS 03 – Přenos dat a ASŘ

Technické parametry SO 01:

Odlehčovací stoka: potrubí z tvárné litiny DN 300 délky 60,0 m.

Stoka jednotné kanalizace: potrubí z tvárné litiny DN 300 délky 59,2 m.

Napojení na el. zdroj NN bude přes vnitřní rozvody areálu Nemocnice Třebíč.

Navrhovanou stavbou nedojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. Zahájení prací je třeba v dostatečném předstihu oznámit vedoucímu příslušného provozu. Požadujeme také účast vedoucího provozu na kontrolních dnech stavby.
2. K vydání kolaudačního rozhodnutí stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko vedoucího příslušného provozního střediska!

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
Bankovní spojení: 1401711/0100
telefon: +420 568 899 111, e-mail: sekretariat@vastr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

3. Jakoukoliv manipulaci se zařízením v naší správě mohou provádět jen pracovníci naší divize. Zhotovitel stavby pouze tehdy, pokud má náš předchozí písemný souhlas, jinak bude tato manipulace klasifikována jako neoprávněná, a tedy v souladu s §33 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pokutována.
4. Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále OV) musí vyhovovat nejvýše přípustným limitům kvality OV, které jsou stanoveny v Kanalizačním řádu stokové sítě města Třebíče.
5. Objekt hrubého předčištění bude technicky koncipován tak, aby byl umožněn odběr vzorků OV za hrubými česlemi.

Po dokončení stavby investor předloží provozovateli veřejné kanalizační sítě tuto dokumentaci:

1. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vypracované podle Směrnice provozovatele č. 7/99. Směrnici si vyžádá geodetická firma u p. Krejčara, tel.: +420 568 899 160 (pokud ji již nevlastní).
2. Provozní řád pro rekonstruovaný úsek kanalizace.

Doporučení: Doporučujeme stavbu realizovat v souběhu se stavbou „Třebíč kanalizace, dešťová zdrž a související úpravy na stokové síti“.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
-12-



Ing. Jarmila Kašková
vedoucí technického útvaru divize Třebíč