

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace I.

Číslo jednací: 20671/2023

Název veřejné zakázky:	SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár nad Sázavou – Zázemí praxe NMnM – rekonstrukce ZTI, elektro
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Ing. Pavel Novotný – ve věcech technických
Telefon	+420 564 602 417, +420 564 602 221
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; novotny.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 16. 2. 2023 a 20. 2. 2023 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, a to možné chyby ve výkazu výměr, položka č. 31, kde je uvedené množství 0.

Odpověď:

U pol. č. 31 SO 01 bednění stropu je chybně uvedeno množství 0. Ve výkazu výměr je výpočet uveden následovně: ZTI (1,1*0,3)*3, celkové množství je opraveno v aktualizovaném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 20. 2. 2023.

Dotaz č. 2:

SO 06 Elektrické rozvody - slaboproudé....:

Pol č. 7: Dotaz na provedení elektromagnetických zámků. Žádáme o specifikaci, zda se jedná o zámek osazovaný do dveřních křídel, nebo elektrický otvírač osazovaný do zárubně. Na toto navazuje i provedení kování na těchto dveřích. V PD není uvedeno a z výkresové části též není patrné. Které z těchto jsou umístěny v místech evakuačních tras, jaké na tyto klade technické požadavky PBR.

Odpověď:

Jedná se elektrický otvírač osazovaný do zárubně. Dveře budou osazeny standardním kováním.

Zadavatel opravil rozpor v množství mezi položkou uvedenou v SO 01 č. 120 a položkou vedenou v SO 06 č. 7. Správné množství je 9 ks.

Viz aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 20. 2. 2023.

Dotaz č. 3:

SO 06 Elektrické rozvody - slaboproudé...:

Pol. č. 3: Dle rozpočtu je uvedena Anténa bezdrátového připojení WiFi např. UNIFI. Prosíme o specifikaci, jak bude prováděna správa, nastavení těchto zařízení od IT s jakým software a hardware mají být kompatibilní, nebo zda toto není v současnosti ani projektem řešeno.

Odpověď:

Anténa bezdrátového připojení bude kompatibilní se síťovými prvky UNIFI, oživení a nastavení síťových prvků bude provedeno uživatelem.

Dotaz č. 4:

SO 06 Elektrické rozvody - slaboproudé...:

Pol. č. 23 Výkaz/výměr uvádí 5ks, blokové schéma, výkres 6ks.

Odpověď:

Zadavatel opravil u položky č. 23 množství, správně 6 ks – viz aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 20. 2. 2023.

Dotaz č. 5:

SO 01 Stavební úpravy:

Pol. č. 123: Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. (700 - 900) x 1970 mm, zámek na centrální klíč, barva světle modrá. Rozpor vůči PD: Nově montovaná dveřní křídla jsou uvažována s povrchovou úpravou střednětlakého laminátu CPL.

Odpověď:

Dveřní křídla ocení dodavatel s povrchovou úpravou HPL.

Dotaz č. 6:

SO 01 Stavební úpravy:

Pol. č. 31: bednění stropu ... je součtově bez výměry. Výkaz výměr, ale výpočet obsahuje.

Odpověď:

U pol. č. 31 SO 01 bednění stropu je chybně uvedeno množství 0. Ve výkazu výměr je výpočet uveden následovně: ZTI (1,1*0,3)*3, celkové množství je opraveno v aktualizovaném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 20. 2. 2023.

Dotaz č. 7:**SO 01 Stavební úpravy:**

_ v řezu A-A je zobrazen výlez na půdu (nové pudní schody Oman Mini Polar 500x900mm zateplené. Osadit na ocel. kons. Úrovně podhledu). V rozpočtu jsme tuto dodávku – práci, nenašli.

Odpověď:

Zadavatel doplnil do výkazu výměr v SO 01 položku č. 139, viz aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 20. 2. 2023.

Do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 20. 2. 2023, který plně nahrazuje soubor původní a jeho použití při ocenění nabídky je pro dodavatele závazné.

Tímto vysvětlením dochází ke změně a doplnění zadávací dokumentace, proto zadavatel posoudil povahu této změny a doplnění. S ohledem na skutečnost, že se jedná o doplnění, které nemá dle zadavatele výraznější časový dopad na tvorbu nabídky dodavatele, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek, **tj. do 2. 3. 2023 do 10:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina