

Záznam z jednání

Místo jednání: Okrouhlice, most ev.č. 34713-1
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 18.09.2019
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: Stavba: III/34713-1 Okrouhlice, most ev.č. 34713-1, stupeň dokumentace-DSP+PDPS

- Projektant, zástupci SŽDC a KSÚSV se sešli na místě mostu za účelem vytyčení kabelu 6kv ve vlastnictví SŽDC, jelikož hrozila kolize s navrhovanou gabionovou zdí v patě násypu na pravé straně komunikace za mostem směr Olešnice. Vzhledem k majetkovým poměrům není možno provést přeložku kabelů SŽDC, tudíž tyto musí zůstat ve stávající poloze. Projektant tedy navrhnul posun navrhované zdi směrem k ose komunikace. Zeď bude ukončena, kde dojde k částečnému přesypání kabelu v tl. 0,50 m v délce cca 5m násypovým kuželem.
- Před započatím prací musí zhotovitel provést kopané sondy pro přesné ověření polohy, aby mohla být poloha zdi případně upravena v rámci RDS. Zeď musí být umístěna mimo ochranné pásmo kabelu tedy min. 1,00 m od něj.
- Svah nad zdí bude zpevněn kamenem do betonu případně kamennou rovinou uloženou do gabionových košů.
- Skluz za mostem bude ukončen na vrcholu zdi a přesahem, aby voda ze skluzu stékala na zpevnění uz kamene do betonu vedle mostního křídla.
- V místě navrhovaného hospodářského sjezdu před mostem budou kabely SŽDC přesypány štěrkokrtí v tl. 200mm
- Pojezd kabelového vedení technikou je možný pouze v případě dočasného zpevnění povrchu nad trasou (betonové panely nebo nasypáním štěrkokrtě o min. tl. 0,3m). Tyto dočasné úpravy je nutné po ukončení prací odstranit a povrch uvést do původního stavu
- Ke kabelům bude zachován neomezený přístup ke kabelu z důvodu opravy případné poruchy
- V prostoru ochr. pásma kabelu 6kV, které je 1m na všechny strany, nesmí být ukládán žádný materiál a budovány žádné stavby
- V rámci rekonstrukce mostu dojde k odstranění kamenných označků na levé straně komunikace mezi tělesem trati a silnicí. Označkové budou nově osazeny jako plastové.
- Projektant zpracuje výše uvedené pro projektu a následně zašle projekt na vyjádření SŽDC.

stupeň dokumentace-DSP+PDPS

PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 18.9.2019 v Okrouhlici.

Jméno	Organizace	Podpis
JOSEF ČILKA	ESN/SR TSO JTD	(signature)
MILAN ŠIMIC	ISDC, SO. SEE	(signature)
JIRÍ MILKA	ISDC, SO. SEE	606 213 316 (signature)
DAVID NUDAH	PROJEKTOVÝ	(signature)