



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Třebíč
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-24470-1/ČJ-2020-161006

Třebíč 28. dubna 2020

Počet stran: 2

Ing. Jan Šedivý
Bratrská 1091
751 31 Lipník nad Bečvou**Projekt „II/392 Jasenice - most ev. č. 392-005“, k.ú. Jasenice - stanovisko pro stavební řízení**

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace zpracované firmou Ing. Jan Šedivý, datum: 01/2020, č. zakázky: 1906, k výše uvedené akci dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

souhlasné stanovisko pro stavební řízení

za splnění následujících předpokladů:

- napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé (nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace)
- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- umístěný bezpečnostní zádržný systém (zábradlí) musí odpovídat požadavkům ČSN 73,6110 čl. 15.2.2.4 a násl.
- nejméně 30 dní před plánovanou realizací, je nutné opětovně předložit návrh DIO, k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě

Bráfova třída 1247/11
674 01 TřebíčTel.: 724273075
Fax:
Email: pavel.roudensky@pcr.cz
ID DS: x9nhptc

por. Ing. Pavel Roudenský
komisař
974277253

npor. Bc. Jiří Plaček
vedoucí oddělení