

II/392 Jasenice – most ev. č. 392-005

Zápis z výrobního výboru konaného dne 11. 12. 2019

Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Přítomní: dle prezenční listiny

- projektant prezentoval investorovi technické řešení nového mostu:
 - nosná konstrukce navržena jako ocelobetonová - železobetonová monolitická deska se zabetonovanými nosníky. Tento typ konstrukce navržen s ohledem na jednoduchou výstavbu bez potřeby zasahování do koryta vodního toku pod mostem (např. skruží) – betonáž přímo do ztraceného bednění ve formě cementotřískových desek, nosníky se při betonáži nepodepírají, pouze montážně nadvýší)
 - uložení na opěrách na ozub (bezložiskové uložení) – statické schéma ve svislém směru prostý nosník, ve vodorovném směru rozpěráková konstrukce.
 - opěry ve formě nízkých úložných prahů založených na trubních mikropilotách vrtaných za původními kamennými opěrami a zavrtaných do skalního podloží.
 - odvodnění – na mostě 4 odvodňovače (2 na každé straně) s volným odtokem do vodoteče pod mostem a skluzy před a za mostem
 - revizní přístupy – u každé opěry jedno revizní schodiště
- investor odsouhlasil navržení řešení s následující změnami:
 - lící strana úložných prahů bude průběžná svislá po celé výšce (bez uskočení dle návrhu projektanta)
 - v místě pravého křídla opěry 2 (směr Jinošov) bude dle technických možností provedeno zaoblení obrubníku kvůli plynulejšímu navázání vozovky na mostě na přilehlou komunikaci
- projektant informoval o probíhajícím jednání se správcem vedení nízkého napětí, které je umístěno přímo nad mostem - E.ON Distribuce. Dle zatím pouze ústního sdělení nebude nutná přeložka stávajícího vedení, v případě provádění prací, které mohou být rizikové vzhledem k vedení nad mostem, je možné domluvit krátkodobé vypnutí.
- projektant prezentoval návrh objízdných tras po dobu výstavby
- projektant dokončí jednání s E.ON Distribuce, dopracuje projektovou dokumentaci a provede IČ

PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání konaného dne:

11.12.2019

Ve věci:

PD II/392 Jasenice – most ev. č. 392-005

Místo konání

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava

[illegible]