





- A DALI**
360W
- Svídlido A – LED prostorový světloomet, přisazend montáž, DALI, 4000K, 360W, svétlený tok 51364lm, IP66, referenční typ viz. kniha svídlido
- B**
Svídlido B – LED venkovní svídlido – sloupek, černá barva, 3000K, 15W, 457lm, vč. kotvící přibryby do betonu, ref. typ viz. kniha svídlido (BA-10633, A10791)
- C**
Svídlido C – LED venkovní poultění osvětlení, černá barva, 3000K, 38W, 3452lm, referenční typ viz. kniha svídlido (MS-90281, APD140192-SC60)
- D**
Svídlido D – LED venkovní nástenné svídlido, 3000K, 19,7W, 2045lm, IP65, vč. boxu v černé barvě pro povrchovou montáž, ref. typ viz. kniha svídlido (LEE-30021)
- S1**
Stožár bezpatkový ústřapkový sadový – typ K8, výška 8m, celk. délka 9m, vrchní průměr D3 60mm, zárovň zinek, plastová ochranná manžeta, držák pro jeden reflektor
- S2**
Stožár bezpatkový ústřapkový sadový – typ K8, výška 8m, celk. délka 9m, vrchní průměr D3 60mm, zárovň zinek, plastová ochranná manžeta, držák pro jeden reflektor
- S3**
Stožár (sloupek) přírubový parkový, výška 4m, vrchní průměr 60mm, hliník, černá barva, kotvení do betonuové základu
- Venkovní pohybové číslu PIR, intenzí zorné úhly a dosahy (viz dokumentace), UV odolný plech, nastovování číslu a režimů řízení dle dítvých ovladačů
- Vývod nedílnozový (příp. třířázový)
- E**
Venkovní zásuvka s krytím min. IP54, dodatečně ochrana plech stříškou
- F**
Silnoproudý rozváděč

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. David Urbánek durb@projektseznam.cz ČKAIT – 1400480	 ZPRACOVATEL PROJEKTŮVE DOKUMENTACE: Instit. podnikám o.p.s. www.zvpodpalamok.cz Srešák 376, kancelář: Za Hořopodu 406 588 30 Brátnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044006
VEDOUcí PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Luboš Šteplák lubos.steplak@zvpodpalamok.cz	ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTŮVE DOKUMENTACE:  premise, s.r.o., IČ: 27535204 Věstecká 560/2, 110 00 Praha 1 info@premise.cz, www.premise.cz
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ČÁSTI ELEKTRO: Ing. Miroslav Roztočil miroslav.roztočil@premise.cz ČKAIT – 1400010	
VYPRACOVAL: Ing. Vladimír Šmál vladimir.smal@premise.cz	
KRESLIL: Ing. Vladimír Šmál vladimir.smal@premise.cz	DATUM: 12./2021
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, 587 33 Jihlava	STUPEŇ PD: DPS
AKCE (STAVBA): Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu Jana Masaryka 1560/1, 585 01 Jihlava	FORMÁT: 10x44
NÁZEV VÝKRESU: SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE – SITUACE	Č. ZAKÁZKY: 20 – 21 – DPS
	ČÍSLO VÝKRESU: D.14.801
	PARÉ Č.
	VEŠTÍTKO: 1:200