

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace I.

Číslo jednací: 23047/2023

Název veřejné zakázky:	Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jiří Benda – ve věcech technických
Telefon	+420 564 602 417, +420 564 602 272
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; benda.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 26. 2. 2023 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Zcela chybí PD k objektu PD GJ-09 - Elektroinstalace. Žádáme zadavatele o doplnění vč. knihy svítidel a výpočtu osvětlení

Odpověď:

Zadavatel vložil do sekce Zadávací dokumentace aktualizovanou projektovou dokumentaci pod názvem „Projektová dokumentace 28.2.2023“.

Kniha svítidel a výpočet osvětlení je součástí technické zprávy v části elektroinstalace.

Dotaz č. 2:

Existuje rozpor ve specifikaci umělých sportovních povrchů. U běžecké dráhy je dle Legendy ploch, skladba P4 uveden Umělý trávník tl. 20 mm, ve VV je ale uveden Strojně litý pryžový

povrch 1-vrstvý tl. 13 mm. Co platí? Dále je u Legendy ploch, P1 Multifunkční hřiště uveden Sportovní povrch tl. 16 mm, ale ve VV je uvedena tl. 13 mm. Co platí?

Odpověď:

Zadavatel vložil do sekce Zadávací dokumentace aktualizovanou projektovou dokumentaci pod názvem „Projektová dokumentace 28.2.2023“.

Platí výkazy výměr, v dokumentaci u plochy P4 dle výkazu uveden litý povrch tl. 13 mm, rovněž u plochy P1 v dokumentaci tl. 13 mm shodně s výkazem výměr.

Do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace byl vložen soubor aktualizovaná PD pod názvem „Projektová_dokumentace_28.2.2023“, který plně nahrazuje soubor původní a jeho použití při ocenění nabídky je pro dodavatele závazné.

Tímto vysvětlením dochází k doplnění zadávací dokumentace, proto zadavatel posoudil povahu tohoto doplnění. S ohledem na skutečnost, že se jedná o doplnění, které nemá dle zadavatele výraznější časový dopad na tvorbu nabídky dodavatele, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek, **tj. do 24. 3. 2023 do 10:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina