



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Název veřejné zakázky: Modernizace dílen cestmistrovství Telč

Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) (dále též „VZ“)

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 26916096
zastoupený Ing. Radovanem Necedem, ředitelem organizace

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

Zadavatel zadávající výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na základě ustanovení § 48, odst. 2, písm. a), b) zákona tímto oznamuje, že rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení

DS-DRYWALL s.r.o., Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor, IČO: 02234891

z účasti v zadávacím řízení z důvodu, že údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nespĺňují zadávací podmínky a údaje nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona.

Odůvodnění:

Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, které bylo zveřejněno na profilu zadavatele dne 17. 1. 2023, upravil, resp. doplnil obsah nabídky, resp. dokumenty, které musí být součástí nabídky, o následující:

- f) **dodavatel v nabídce předloží účinnost a celkovou bilanci výroby elektrické energie s odkazem na použitý software.**
- g) **Technický list fotovoltaických modulů**

Zadavatel zároveň upravil zadávací podmínky týkající se řešení fotovoltaické elektrárny, a to takto: **Řešení týkající se fotovoltaické elektrárny uvedené v zadávací dokumentaci a jejich přílohách (zejm. projektové dokumentaci a soupisu prací) je pouze navrhované. Zadavatel nepředepisuje důvodu zachování hospodářské soutěže konkrétní technické řešení, výkon nově instalované FVE se však musí pohybovat v rozmezí 12,8 kWp – 13 kWp a fotovoltaické panely musí být monokrystalické.** Zadavatel dále předepisuje minimální požadavky na předmět veřejné zakázky – instalaci FVE, které jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace a jejich příloh.

Zadavatel upozorňuje, že pokud dojde k jakékoliv změně projektu týkající se FVE oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení (např. budou použity jiné FVE panely než navrhované), **součástí předmětu veřejné zakázky, resp. díla je také součinnost při zajištění „změny stavby před dokončením“.** **Součástí díla bude i optimalizovaný návrh pokládky provedené pro instalaci FVE panelů.**

Výše uvedené bylo doplněno do přílohy B1 Návrh smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Součástí nabídky dodavatele bude, resp. dodavatel v nabídce předloží účinnost a celkovou bilanci výroby elektrické energie s odkazem na použitý software a technický list fotovoltaických modulů.

Účastník v nabídce požadované doklady nepředložil a byl vyzván k doplnění, resp. objasnění nabídky, a to opakovaně.

V předložených doplnění, resp. objasnění nabídek dodavatel předložil technický list fotovoltaických modulů pro více typů fotovoltaických modulů, ale ve vysvětlení uvedl, že navrhuje panely 410 Wp.

V případě přílohy účinnost a celková bilance výroby elektrické energie s odkazem na použitý software, se mělo jednat o simulaci dodavatelem navrhované FVE, aby zadavatel věděl, jaké řešení FVE dodavatel navrhuje, jelikož řešení fotovoltaické elektrárny uvedené v zadávací dokumentaci a jejich přílohách bylo pouze navrhované, na což byl dodavatel upozorněn v rámci žádosti o doplnění, resp. objasnění nabídky č. 2.

Na základě této žádosti o doplnění, resp. objasnění dodavatel zaslal 2 simulace v anglickém jazyce zpracované ve volně dostupném informačním systému PVGIS. V simulaci byl uveden instalovaný výkon 9,92 kWp, v názvech dokumentů (simulacích) je uveden výkon 31x350 Wp a 32x350Wp, což odpovídá 10,85 kWp, resp. 11,2 kWp. Dodavatel byl vyzván k předložení překladu výše uvedených simulací a k objasnění uvedených údajů, které nebyly v souladu s požadavky zadavatele.

Přestože dodavatel výše uvedené v požadované lhůtě nepředložil a ani nepožádal o prodloužení termínu, zadavatel mu poskytl dodatečnou lhůtu na doplnění, resp. objasnění nabídky. V této dodatečné lhůtě dodavatel zaslal pouze přeložený dokument, ve kterém však byl uveden jiný instalovaný výkon než v původním dokumentu, hodnota uvedeného výkonu činila 12,8 kWp, odpovídala tedy požadavkům zadavatele, ale matematicky neodpovídá navrhovaným panelům o výkonu 410 Wp ($12\ 800/410 = 31,22$ panelů). Při použití navrhovaných panelů tedy není možné dosáhnout uvedeného výkonu. Dodavatel zároveň neposkytl žádné vysvětlení nesouladu oproti zadávacím podmínkám, ani neposkytl vysvětlení změny výkonu v předložené simulaci.

Na základě výše uvedeného zadavatel uvádí, že účastník nesplnil zadávací podmínky a údaje nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel rozhodl o vyloučení v souladu s § 48, odst. 2 písm. a), b) a tímto oznamuje informaci o vyloučení výše uvedeného účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Poučení o možnosti podání námitek:

V souladu s ustanovením § 241 zákona může dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním nadlimitní veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, podat proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení námítky, které musí být doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení na profilu zadavatele. Námítky musejí obsahovat náležitosti dle § 244 zákona.

V Jihlavě, viz podpis

.....
Ing. Radovan Necid
Ředitel organizace