



Boční pohled na KJ



MXZ-2D53VA
jištění 16 A, char. "C"
U = 230 V; f = 50 Hz
umístěna na nástěnné konzoli



PUHZ-RP100YKA
jištění 16 A, char. "C"
U = 400 V; f = 50 Hz
umístěna na nástěnné konzoli

Pozn. 21)

Pozn. 19)

PKA-RP100KAL
nástěnná jednotka
Qchl = 9,8 kW
napojena na
PUHZ-P100YHA

DD

(1500) Baryt 30 mm

Pb ekv. 1,8 mm

154
Ovladovna CT
18,72m2
Antistatické PVC zemněné
Omítka štuková
Neprašná omyvatelná malba
Kazetový podhled

MSZ-SF35VA
nástěnná jednotka
Qchl = 3,5 kW
napojena na
MXZ-2D53VA

155
Technika CT
3,50m2
Antistatické PVC zemněné
Omítka štuková
Neprašná omyvatelná malba

157
Čekárna

104
Noční služba

110
Sprcha

111
Chodba

163
Sklad

153
Hygienický box
2,56m2
Keramická dlažba
Omítka jádrová
Keramický obklad
Kazetový podhled

151
Svlékačí box
3,84m2
Antistatické PVC zemněné
Omítka štuková
Neprašná omyvatelná malba
Kazetový podhled

152
Svlékačí box
5,00m2
Antistatické PVC zemněné
Omítka štuková
Neprašná omyvatelná malba
Kazetový podhled

156
Popisovna CT
11,20m2
Antistatické PVC zemněné
Omítka štuková
Neprašná omyvatelná malba
Kazetový podhled

MSZ-SF25VA
nástěnná jednotka
Qchl = 2,5 kW
napojena na
MXZ-2D53VA

±0,000 m = 443.260 m n. m.

Změna				
Změna	Nahradí	Datum	Jméno	Popis změny
Projektant: Petr Sednička Zak. č.: 1832				
MTECH s.r.o. Petr Sednička 100 00 Praha 10, Břichovská 149 000 Praha 10, Břichovská Mobil: +420 602 653 340 E-mail: sednicka@metech.cz Web: http://www.metech.cz				
Nemocnice Havlíčkův Brod				
Kvalifikace: Petr Sednička Projektant: Petr Sednička Zodp. projektant: Petr Sednička H. inž. projektant: Petr Sednička				
Stavební úřad: Havlíčkův Brod				
Majitel: Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod				
Stavba: Instalace Philips CT Ingenuity Core				
Objekt: 23 - Diagnostické centrum; 1. n. p.				
Období výstavby: Umístění klimatizace - půdorys				
Výkres č.: 1832-CT-A+M_K1				
Měřítko: 1 : 25				
Formát: 8 x A4				
Datum: 05/2014				
Profese: Klimatizace				
Klíč v: mm				