

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace II.

Číslo jednací: 25470/2023

Název veřejné zakázky:	Gymnázium Jihlava – Revitalizace dvorního traktu
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Ing. Jiří Benda – ve věcech technických
Telefon	+420 564 602 417, +420 564 602 272
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; benda.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 6. 3. 2023 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

GJ-09-Elektroinstalace - pol. č. 156

Uvedený stožár konstrukčně neunes požadovaný počet svítidel. Prosíme o nový typ stožáru, který unese požadovaný počet svítidel.

Nosnost stožáru K8 na koncovém průměru 60mm je 4kg!!! Nebo prosíme o doložení typového listu stožáru, který toto zatížení unese.

Odpověď:

V položce 156 je chybně uvedena specifikace, která není požadována - a to stožár sadový - typ K8, průměr D3 60 mm (koncový, pro uchycení svítidla - ne spodní část sloupu). Podstatná je výška nadzemní části sloupu 8,0 m pro dodržení osvětlenosti hřiště. Ve výkresu 101 - půdorys sportovní plochy je základ pro stožár s otvorem o průměru 200 mm pro sloup.

Položka 156 má být tedy:

Stožár bezpaticový třístupňový, výška 8m, celková délka 9m, žárový zinek, včetně atyp. výzbroje pro připojení svítidel DALI (průchozí svorky pro napájecí kabel CYKY-J 5x6 a průchozí svorky pro DALI sběrnici CYKY-0 2x2,5

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením nedochází ke změně zadávací dokumentace, zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek neprodlužuje.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno na profilu zadavatele.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina