




_____ ZEMNÍCI VODIČE OCHRANNÉHO UZEMNĚNÍ – PROVEDENÉ V RÁMCI PROJEKTU
 ----- ZEMNÍCI VODIČE OCHRANNÉHO POSPOJENÍ – PROVEDENÉ V RÁMCI PROJEKTU
 VŠECHNY VODIČE BUDOU V BAREVNÉM PROVEDENÍ ŽLUTO/ZELENÁ!!!



±0,000 = 499,83 m n.m.
 SOUŘ. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
 SCHÉMA / KEY PLAN VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

OBJEDNATEL / CLIENT



BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL.: +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz



Nemocnice Pelhřimov,
příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710,
393 38 Pelhřimov

VYPRACOVAL / DRAWN BY



PŘEMYŠLENSKÁ 13a
182 00 PRAHA 8
TEL .: +420 284 007 631
EMAIL: azep@azep.cz

VYPRACOVAL / DRAWN BY
Ing. Miroslav Kratochvíl

ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE
Ing. Kratochvíl
Ing. Miroslav Kratochvíl

KONTROLOVAL / CHECKED BY
Ing. Vladimír Velát

SCHVÁLIL / APPROVED BY
Ing. Jiří Houda

Nemocnice Pelhřimov – Přístavba magnetické rezonance
včetně stavebních úprav stávajícího pavilonu

DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE POČET A4 / NUMBER OF A4

3 A4

NÁZEV OBJEKTU SO/IO / DESIGN PART

D.1.4. část 600 SILNOPROUDÉ ROZVODY

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT TITLE

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ – SCHÉMA

	KOPIE / COPY
--	--------------

1110906002_ DPS _ - _D_ 101 _600 _ - _ 011 _00

ČÍSLO PROJEKTU	STUPEŇ PD	OBCHODNÍ SOUBOR	ČÁST	SO / IO	PROFESNÍ DÍL	DILATACE	ČÍSLO DOKUMENTU	REVIZI
PROJECT NO.	STAGE	PACKAGE	CODE	PART	SECTION	DILATATION	DOCUMENT NO.	REV.