

## **Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace I.**

Číslo jednací: 27504/2023

|                                              |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                | <b>VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce výdejny jídel Strojírenská</b>                                                                                 |
| <b>Předmět veřejné zakázky:</b>              | stavební práce                                                                                                                                              |
| <b>Identifikační údaje zadavatele</b>        |                                                                                                                                                             |
| <b>Název:</b>                                | Kraj Vysočina                                                                                                                                               |
| <b>IČO:</b>                                  | 70890749                                                                                                                                                    |
| <b>Adresa sídla:</b>                         | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava                                                                                                                             |
| <b>Profil zadavatele:</b>                    | <a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html</a>                                     |
| <b>Osoby oprávněné za zadavatele jednat:</b> | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman<br>Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje<br>Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina |
| <b>Kontaktní osoba:</b>                      | Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení<br>Ing. Pavel Novotný – ve věcech technických                                                          |
| <b>Telefon</b>                               | +420 564 602 417, +420 564 602 221                                                                                                                          |
| <b>E-mail:</b>                               | <a href="mailto:nestrojilova.i@kr-vysocina.cz">nestrojilova.i@kr-vysocina.cz</a> ; <a href="mailto:novotny.p@kr-vysocina.cz">novotny.p@kr-vysocina.cz</a>   |

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze dne 9. 3. 2023 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace.

**Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:**

### **Dotaz č. 1:**

Prosíme o popis (vysvětlení) položky „č. 40 - Zvedání strop. desky za 1 m zdvihu, do 14 sloupů“ ve stavebním objektu SO 01 – Stavební úpravy.

### **Odpověď:**

U položky č. 40 SO 01 je chybně uveden popis položky.

Zadavatel tímto opravuje popis položky následovně:

Pol.č. 40 Dod + mont uložení IPE 160 do kapsy, ocel. profil UPE 140, čelní deska 160/160/10 mm kotvení 2x M12 chem. kotva.

Tímto vysvětlením dochází k doplnění zadávací dokumentace, proto zadavatel posoudil povahu tohoto doplnění. S ohledem na skutečnost, že se jedná o doplnění, které nemá dle zadavatele výraznější časový dopad na tvorbu nabídky dodavatele, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek, **tj. do 20. 3. 2023 do 10:00 hod.**

**Toto vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno na profilu zadavatele.**

Ing. Zdeněk Berka  
vedoucí Odboru majetkového  
Krajského úřadu Kraje Vysočina