



Pomáhat a chránit

-27.1-

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA



Územní odbor Třebíč  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-7186-1/ČJ-2017-161006

Třebíč 24. ledna 2017  
Počet stran: 2

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.  
OSOVÁ 717  
625 00 BRNO

**Projekt „III/15222 Budkov - most ev. č. 15222 - 3" - stanovisko pro stavební řízení**

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace zpracované firmou Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., datum: 09/2016, č. zakázky: 16012, k výše uvedené akci dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

- 1) **souhlasné stanovisko pro stavební řízení**
- 2) **souhlasné stanovisko s návrhem DIO**


za splnění následujících předpokladů:

- napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé (nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace)
- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- minimální šířka chodníku 1,5 m , průchozí výška min. 2,2m, maximální podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2%
- bezpečnostní zařízení (zábradlí) musí být realizováno v souladu s ČSN 736110 čl. 15.2.4 a násl.
- DI PČR Třebíč souhlasí s návrhem DIO (výstavba mostního provizoria) ; vybudovaná provizorní komunikace musí mít šířku jízdního pruhu min. 2,5 m + (2x 0,25m bezpečnostní odstup od pevné překážky) a možné zatížení min. 48t


Bráfova třída 1247/11  
674 01 Třebíč

Tel.: 724273075  
Fax:  
Email: pavel.roudensky@pcr.cz  
ID DS: x9nhptc

- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné opětovně předložit návrh umístění přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě

  
por. Ing. Pavel Roudenský  
komisař  
974277253



  
npor. Ing. Jan Šrutka  
vedoucí oddělení