

Došlo: 10.11.2016
Č.j.: 1614/2016
Číslo zakázky: 16012
Vyřizuje: ING. LERCH

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 717/20
625 00 BRNO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/7606/2016-On
Vyřizuje: Ondráček Michal, Ing.
Tel.: 568899162
Datum: 8. 11. 2016

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Provoz vodovodu a kanalizace Jemnice
Želetavská 1126, 675 31 Jemnice
Jaroslav Krejčí
tel.: 568 450 405, e-mail: jemnice@vastr.cz

„III/15222 Budkov - most ev. č. 15222-3“, k. ú. Budkov

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu v obci Budkov. Nový most je navržen jako rámová konstrukce založená na mikropilotách.

Navrhovanou stavbou dojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč, které jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.

Účel vyjádření: STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:

1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně s týdenním předstihem.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčení vodovodu a kanalizace ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Třebíč. Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Veselý - tel. 568 899 167, mobil 737 221 653.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Při umisťování staveb pevně spojených se zemí je třeba respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.
5. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
6. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka příslušného provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
7. K vydání kolaudačního rozhodnutí (příp. kolaudačního souhlasu) stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního střediska.

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců od data vydání.



Ing. Michal Ondráček
technický útvar divize Třebíč

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
-13-