

**M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D, odbor životního prostředí**  
**náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice**

---

SPIS. ZN.: OŽP/9245/2022/SeP  
Č.J.: MUMB/OŽP/ 9486/2022  
VYŘIZUJE: Bc. Petra Selingerová  
TEL.: 568 408 379  
E-MAIL: pselingerova@mbudejovice.cz



DATUM: 19.04.2022

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Městský úřad Moravské Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 21.03.2022 podal

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava,**  
**kterého zastupuje MIDAKON s.r.o., IČO 08927677, Na násvi 18, 620 00 Brno,**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

**"II/410 Jemnice most ev. č. 410-016"**

### **I. Vydává souhlas**

podle ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona závazné stanovisko, které je současně souhlasem podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění, § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené stavbě, která kříží a zasahuje do záplavového území VVT Želetavka (IDVT 10100055), HP 4-14-02-0240-0-00, hydrogeologický rajón 6540, , vodní útvar – Želetavka od Manešovického potoka po vzdutí nádrže Vranov, parc.č. 246/1, 2188/1, 2833/2 v k.ú. Jemnice, kraj Vysočina.

### **II. Stanovuje**

Podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona

**dobu, na kterou se souhlas uděluje: 2 roky.**

### **III. Stanovuje podmínky,**

za kterých se souhlas vydává:

Budou dodrženy podmínky plynoucí ze stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno ze dne 15.03.2022 zn. PM-5456/2022/5203/Fi:

1. Opravou mostu nedojde ke zmenšení průtočného profilu.
2. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
3. Během stavby nesmí dojít k dotčení koryta vodního toku a břehů nad rámec nezbytných stavebních úprav, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.

4. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, sp., provoz Dačice (Ing. Drexler, tel. 384 420204, provozdace@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dnů oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, přímý správce bude zván ke kontrolním dnům.
5. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a stavební odpad odstraněn.
6. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
7. Povodí Moravy, sp. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p. ).

### **Odůvodnění**

Dne 21.03.2022 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě " II/410 Jemnice most ev. č. 410-016".

Stavba řeší rekonstrukci stávající mostu přes VVT Želetavka.

Navržená stavba kříží a zasahuje do záplavového území VVT Želetavka (IDVT 10100055), HP 4-14-02-0240-0-00, hydrogeologický rajón 6540, , vodní útvar – Želetavka od Manešovického potoka po vzdutí nádrže Vranov, parc.č. 246/1, 2188/1, 2833/2 v k.ú. Jemnice, kraj Vysočina

K žádosti byla doložena projektová dokumentace stavby, plná moc, stanovisko správce povodí a správce VT Povodí Moravy, s.p. – sp. zn. 5456/2022/5203/Fi ze dne 15.03.2022.

Stavba není v rozporu se zájmy vodního hospodářství. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání souhlasu při splnění určitých podmínek uvedených ve výrokové části.

Lze předpokládat, že rekonstrukcí mostu nedojde ke zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody a zároveň nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu záměrem dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody.

### **Poučení**

Toto závazné stanovisko není povolením vodoprávního úřadu, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu (ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí správního orgánu příslušného rozhodnout ve věci samé.

otisk razítka

RNDr. Tibor Andrejkovič  
vedoucí odboru životního prostředí

### **Obdrží:**

účastníci (dodejky) dle § 27 odst. 1 správního řádu  
MIDAKON s.r.o., IDDS: za2s3jf  
sídlo: Na návsi č.p. 18/4, Holásky, 620 00 Brno 20

ostatní

Městský úřad Jemnice, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: uy3bdu8  
sídlo: Husova č.p. 103, 675 31 Jemnice