

Midakon s.r.o.  
Ing. Milan Sedlák  
Na Návsi 18/4  
620 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
/

NAŠE ZNAČKA  
PM-5456/2022/5203/Fi

VYŘIZUJE  
Ing. Lenka Fikarová  
+420 541 637 292  
fikarova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno 15.3.2022

## II/410 Jemnice most ev. č. 410-016

(k.ú. Jemnice; ORP Moravské Budějovice; kraj Vysočina; ČHP 4-14-02)

### Charakteristika akce:

Jedná se o DPS + PDPS rekonstrukce stávajícího mostu přes VVT Želetavka v k.ú. Jemnice. PD zpracovala firma Midakon s. r. o., Brno, investorem je Kraj Vysočina.

Rekonstrukce spočívá v odstranění mostního svršku, vybourání povrchového mostního závěru na opěře 1 a s tím spojené vybourání části závěrné zídky, koncového příčnicku a přechodové desky. Spodní stavba a podhled a boky nosníků KA budou sanovány. Nové římsy budou železobetonové, na římsách bude umístěno zábradelní svodidlo. Mostní závěry u obou opěr budou vyměněny. Podél levého křídla opěry 1 a pravého křídla opěry 2 bude zřízeno nové obslužné schodiště. Parametry nového mostu kopírují parametry stávajícího mostu a vozovky co se týče směrových, šířkových a sklonových poměrů. Most převede Q100 s dostatečnou rezervou. Odvodnění komunikace je na mostě řešeno příčným a podélným spádem na pozemní komunikaci podél obrub s vyspádováním ke skluzu z betonových tvarovek za pravým křídlem opěry 2 a dále skluzem do koryta řeky. Na mostě budou umístěny odvodňovače s vyústěním pod podhled mostu.

Souřadnice mostu:  $Y = -675573.522$   $X = -1172514.752$  - bylo ověřeno.

Správcem VVT Želetavka (IDVT 10100055) je Povodí Moravy, s.p. závod Dyje, provoz Dačice, lokalita leží v záplavovém území.

Útvar povrchových vod: DYJ\_0140 Želetavka od Manešovického potoka po vzdutí nádrže Vranov.

### I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

#### **s t a n o v i s k o:**

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Upozorňujeme:

*Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.*

## **II. Vyjádření správce VVT Želetavka**

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Dačice) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Opravou mostu nedojde ke zmenšení průtočného profilu.
2. Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
3. Během stavby nesmí dojít k dotčení koryta vodního toku a břehů nad rámec nezbytných stavebních úprav, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.
4. Přímému správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Dačice (Ing. Drexler, tel. 384 420204, provozdacice@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dnů oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, přímý správce bude zván ke kontrolním dnům.
5. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, upraveny a veškerý přebytečný materiál a stavební odpad odstraněn.
6. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
7. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p. ).

## **III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů**

Upozorňujeme, že stavbou budou dotčeny pozemky státu, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšř nad Oslavou, vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 541 637 573) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace
- pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý)
- co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat
- předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci
- označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování

- doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí

**Na vědomí:** Povodí Moravy,s.p.,provoz Dačice