

Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 08.03.2022
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: Stavba: II/410 Jemnice – most ev. č. 410-016, stupeň dokumentace – DSP+PDPS
–výrobní výbor

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace DSP+PDPS k akci II/410 Jemnice – most ev. č. 410-016.
- Jedná se o jednoplošný most z roku 1991, jehož nosná konstrukce je tvořena předpjatými nosníky KA-73 délky 18,0 m a železobetonový opěrami. Rozpětí mostu je 17,40 m. Šířka vozovky mezi obrubami je cca 8,0 m. Založení je hlubinné na velkopřůměrových pilotách.
- Dle technických podmínek pro vypracování dokumentace je předpoklad výměny svršku mostu včetně hydroizolace a stavební údržba nosných konstrukcí a spodní stavby – tento rozsah prací byl na jednání mezi účastníky potvrzen.
- Ve zpevnění pod mostem před opěrou 1 bude provedena lavička pro snadnější přístup pro revizi opěry a ložisek pod mostem. Tato lavička bude napojena na navrhované obslužné schodiště.
- Opravit texty v technické zprávě týkající se povrchového závěru – na opěře 1 bude závěr povrchový, ale na opěře 2 závěr podpovrchový.
- Chráničky v římsách nebudou, protože případné inženýrské sítě lze zavěsit do mezery mezi monolitickou částí římsy, lícni prefabrikát a nosnou konstrukcí mostu.
- Bude zkontrolována poloha stromu u schodiště vedle opěry 1, jestli nebude v kolizi s nástupní plochou na toto schodiště.
- Projektová dokumentace je ve fázi, kdy byl koncept odeslán dotčeným orgánům na vyjádření.
- Prozatím nemáme vyjádření Povodí Moravy, které potřebujeme jako podklad k podání žádosti o další vyjádření odboru ŽP města Moravské Budějovice. Projektant bude informovat investora a možných následců, pokud se vyjádření od Povodí dále zdrží a bude případně požádáno o posun termínu odevzdání projektové dokumentace.



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

II/410 Jemnice – most ev. č. 410-016

stupeň dokumentace – DSP+PDPS

PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 08.03.2022 v Jihlavě.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
VOJTECH NOVÁK	KSÚSV, TSÚTE	novak.v@ksusu.cz 433 64 658	
ZDĚNEK TÁBEEK	KSÚSV OPAS	panež.z@ksusu.cz 730 800 930	
MILAN SEDLÁK	PIDAKOP s.r.o.	sedlak@pidakop.cz 777 98 98 98	