

LEVÁ ŘÍMSA 1:10



PŘÍČNÝ ŘEZ



- Betonáž jednotlivých navazujících pracovišť úseku římsy bude provedena střídavě, minimálně stářím vybetonovaného úseku před betonáží úseku sousedního čmí 2 dny
- Úprava spáry je vykreslena pro horní povrch, stejně se provede i na bočních plochách římsy
- Délka pracovního celku římsy max. 6m
- Protokrovní ochranou budou ošetřeny všechny pruty podélné výztuže přecházející přes spáru

PROTIKOROZNÍ OCHRANA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE:
Epoxidový nátěr tl. min. 80 μm a to minimálně 50mm
na obě strany od spáry.

Asfaltový beton střednězný	ACO 11 + 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1 ed.2
Spojovací potisk	0,30kg/m ² PS-E (C50 B5)		ČSN 73 6129
Asfaltový beton hrubozrný	ACL 16 + 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1 ed.2
Spojovací potisk	0,30kg/m ² PS-E (C50 B5)		ČSN 73 6129
Asfaltový beton hrubozrný	ACP 16 + 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1 ed.2
Infiltrační potisk	1,0kg/m ² PI, A C50 BP5		ČSN 73 6129
Štěrkodrt	ŠD _A 0/32	200 mm	ČSN EN 13285
Štěrkodrt	ŠD _A 0/32	200 mm	ČSN EN 13285
CELKEM		550 mm	





60
200
200
40

100

Řezná spára vyplněná závlukou z modifikovaného asfaltu

200 200

Stávající vozovka

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava			
<h1>DSP+PDPS</h1>			
Zodp. projektant: Ing. David Mičák 		Kontroloval: Ing. Milan Sedláč 	
Vypracoval: Ing. David Mičák 		Zhotovitel dokumentace:  Na Návisi 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677 email:midakon@midakon.cz	
Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.			
Místo: Jemnice		Datum: 06/2022	
Akce: II/410 Jemnice most ev. č. 410-016		Počet A4: 8 A4	
Objekt: SO 201 - MOST ev.č. 410-016		Mářtko: 1:50,10,5	
Název: DETAILY		Číslo zakázky: 22 08	
		Č. výkresu: D.1.2.8	