

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 36172/2023

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
31. 3. 2023

Veřejná zakázka: **II/348 Dobronín, průtah**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,
níže zasíláme žádost o dodatečné informace na předmětnou veřejnou zakázku.
Předem děkujeme za jejich zodpovězení.

Prosíme o doplnění chybějící dokumentace na přeložku plynovodu – TZ, řezy, chráničky, vyjádření ... Ve výkazu výměr se nachází pouze kpl položka, ze které nelze určit žádné parametry a tím pádem není možné ji nacenit.

Reakce zadavatele:

nejedná se o přeložku, ale o statické zajištění a osazení chrániček plynu/sdělovacího vedení na vlastní nosnou konstrukci. Vše je řádně popsáno v poskytnuté projektové dokumentaci vč. řezů a vyjádření správců sítě.

Např. složka „PDPS-II_348 most ev. č. 348-008“ obsahuje technickou zprávu s označením „19129_D_501_Plynovod“ – odst. 3:

Kabelové chráničky budou během stavebních prací provizorně vyvěšeny a řádně podepřeny. Po vybudování spodní stavby mostu se osadí na samostatnou konstrukci podél mostu, která bude tvořena betonovými patkami a ocelovým nosníkem I300, který bude mít po obou stranách

osazeny chráničky pro sdělovací vedení a plynovod. Osazení nosné konstrukce pro chráničky bude řízeno výškovým a směrovým vedením plynovodu, které nebude upravováno. Nově nebudou tyto sítě osazeny na mostě.

K žádným změnám zadávací dokumentace nedošlo.

Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství