

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 1

Název veřejné zakázky: **III/15222 Budkov - most ev. č. 15222-3 a**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

DOTAZ č. 1

Je nutné osazovat mostní provizorium MMS délky 14,1m (které vlastní pouze ŘSD) s $V_n=32t$ a $V_r=60t$, když v současné době je zatížitelnost stávajícího mostu viz obrázek níže?

Pozn.: Nájemné tohoto provizoria výrazně navyšuje ceny zakázky. Např. MS délky 15,0m s $V_n=11t$ a $V_r=40t$ se zatížitelností na jednu nápravu 10,3t současnému stavu také vyhovuje.



ODPOVĚď č. 1

Zadavatel odpovídá takto:

V dokumentaci bylo použito MP MMS, aby byla prokázána realizovatelnost.

Typ mostní nemusí být s tímto shodný, záleží na možnostech zhotovitele, dostupnosti v době realizace apod.

Zásadním požadavkem je zajištění hromadné autobusové dopravy.

MP MS délky 15,0m s $V_n=11t$ a $V_r=40t$ se zatížitelností na jednu nápravu 10,3t, je možno použít.

Do SO 182 DIO bude nutno doplnit omezení na zatížitelnost provizoria a odsouhlasit a vyznačit objízdnou trasu pro nákladní dopravu.
Doplnění provádí zhotovitel, který vyřizuje objízdnou trasu.

Termín pro podání nabídek se nemění a zůstává 12. 04. 2023.

V Jihlavě dne 04. 04. 2023

Miluše Kostecká
Vedoucí oddělení veřejných zakázek