

Generální projektant:






MDS projekt s.r.o.
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: +420 465 322 451
fax: +420 465 323 532
e-mail: mds@mdsprojekt.cz

SO404 D DUR

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		ING. MILAN ČERNOCKÝ RESSLOVA 1042 708 00 OSTRAVA-PORUBA milan.cernocky@centrum.cz	
ZPRACOVAL:	ing. Milan Černocký			
TECHNICKÁ KONTROLA:				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ing. Milan Černocký			
HLAVNÍ PROJEKTANT:				
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: TŘEBÍČ	OBEC: JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU	STUPEŇ:	DUR
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			ZAK.ČÍSLO:	1412-16-2
AKCE: II/360 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU – OBCHVAT OBJEKT: SO 404 DEMONTÁŽ VO PODÉL SIL. III/36078			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1412
			DATUM:	03/2017
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	
OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA

stavba: **II/360 Jaroměřice nad Rokytnou-obchvat**

stavební objekt: SO 404 DEMONTÁŽ VO PODÉL SIL. III/36078

stupeň PD: **Dokumentace pro územní rozhodnutí**

vlastník veřejného osvětlení: Město Jaroměřice n.R.

správce veřejného osvětlení: TESMA Jaroměřice s. r. o.

generální projektant: MDS projekt s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

projektant komunikací : DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

projektant veřejného osvětlení: ing. Milan Černocký, Resslova 1042, 708 00 Ostrava

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY.

Předmětem navrhované stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou-obchvat“ je výstavba nové komunikace obchvatu Jaroměřic v délce cca 4km.

Stavba začíná na severu směrem od Jaroměřic na silnici II/360 ve směru na Třebíč a pokračuje západním směrem kolem Jaroměřic a končí na silnici II/152 ve směru na Moravské Budějovice.

V km 2,26-2,56 je nová komunikace obchvatu vedena po mostě, který kříží silnici III/36078 ve směru Jaroměřice Popovice. V km 2,467 je pod mostem stávající betonový sloup veřejného osvětlení, který se dostává do kolize s mostní konstrukcí.

2) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Podél silnice III/36078 ve směru Jaroměřice Popovice vede stávající nadzemní vedení veřejného osvětlení. Na betonových sloupech je nataženo drátové vedení AlFe a na sloupech jsou umístěna stará raménková svítidla elektrosvit. Vedení je napájeno jak ze strany Jaroměřic, tak ze strany Popovic.

3) POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

Demontáž VO se bude řídit:

ČSN EN 13 201-1-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1-4 ,

ČSN 332000-7-714 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení,

ČSN 332000-5-51ed.2. Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy

ČSN 332000-5-52 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení).


4) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Na základě jednání se správcem veřejného osvětlení bylo dohodnuto, že přeložku stávajícího betonového sloupu VO a i stávající nadzemní trasy drátového vedení není nutné provádět, jelikož se jedná o koncové osvětlovací stožáry VO, které jsou už mimo obec. Stávající sloupy i vedení jsou již zastaralé a napájení VO je jak ze strany Jaroměřic, tak ze strany Popovic. Proto bude v rámci stavby provedena pouze demontáž stávajícího kolizního sloupu VO pod mostem, kde se jedná o betonový sloup 8m, na kterém je umístěno raménkové svítidlo VO. Sloup bude kompletně zdemontován a odstraněn s odvozem na skládku. Stávající nadzemní vedení AlFe bude demontována v délce cca 84m a bude ukončeno na nejbližších sloupech před mostem a za mostem.

5) DOKLADOVÁ ČÁST

vyjádření k PD: Město Jaroměřice nad Rokytnou
nám. Míru 2
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

vypracoval: ing. Milan Černocký



DEMONTÁŽ
SLOUPU VO

DEMONTÁŽ
VEDENÍ ALFE

5. 8. 2016

Panorama beta
© Seznam.cz, a.s.



Město Jaroměřice nad Rokytnou

Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou

nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Odbor výstavby, investic a majetku

Vaše č.j.

Naše č.j. MUJR 1271/2017

Vyřizuje Michal Dusík

Telefon 568 408 016

E-mail dusik@jaromericenr.cz

Jaroměřice nad Rokytnou 31.5.2017

Ing. Milan Černocký

Resslova 1042

708 00 Ostrava - Poruba

Věc: Vyjádření ke stavbě „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou-obchvat - SO 404 Demontáž VO podél sil. III/36078“

Město Jaroměřice nad Rokytnou nemá námitek a souhlasí s demontáží sloupu veřejného osvětlení a s jeho odstraněním s odvozem na skládku a s demontáží nadzemního vedení AlFe v délce 84 m s ukončením na nejbližších sloupech před a za mostem v rámci stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou-obchvat - SO 404 Demontáž VO podél sil. III/36078“ dle projektové dokumentace zak. č. 1412-16-2 vyhotovené z období 03/2017, kde investorem bude Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

S pozdravem

Ing. Pavel Matoušek
vedoucí odboru



Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
St: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Třebíč
č.ú.: 1321711/0100
IČ: 00289507

Tel: 568 408 011

Fax: 568 408 027

E-mail: mesto@jaromericenr.cz

Web: www.jaromericenr.cz

T-1-01