



MIDAKON s.r.o.  
Ing. Milan Sedlák  
Na Návsí 18/4  
620 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM - 9158/2021/5203/Fi	VYŘIZUJE Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 16.3.2021
------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------

## **II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059**

(k.ú. Řídelov, ORP Telč; kraj Vysočina; ČHP 4-16-01)

### **Charakteristika akce:**

Předloženou DUSP demolice a novostavby mostního objektu zpracoval Ing. Milan Sedlák, investorem je Kraj Vysočina. Jedná se most na silnici II/112 v hrázi rybníka Pilný na VVT Třeštský potok v adm.ř.km 23,535 v k.ú. Řídelov. Stávající most bude odstraněn a na jeho místě postaven nový - železobetonová rámová konstrukce s náběhy, založení hlubinné na mikropilotech, délka přemostění 4,5 m, délka NK 6,50 m, šířka mostu 9,10 m. Koryto vodního toku pod mostem bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu ukončenou betonovými prahy, za prahem na povodní straně bude kamenný zához (50-100 kg) - viz příčný řez. Během výstavby dojde k provizornímu zatrubnění potoka rourou DN 1200 mm.

Stavbou mostu dojde ke zvětšení mostního otvoru na průtok Q100 s rezervou 0,52 m (16 m<sup>3</sup> - 617,41 m n.m.).

Přímým správcem VVT Třeštský potok je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava, pod hrází rybníka je aktivní zóna záplavového území.

Souřadnice mostu: x = 1 145 789,476; y = 684994,195 - bylo ověřeno.

Dotčený vodní útvar: Třeštský potok od pramene po ústí do toku Jihlava ID VÚ : DYJ\_0820.

### **I. Stanovisko správce povodí a správce VVT Třeštský potok**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

#### **s t a n o v i s k o:**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme se záměrem za podmínek:**

1. Opevnění koryta toku pod mostem bude plynule navazovat na stávající koryto toku. V půdorysu (D.1.2.2) a v technické zprávě bude uveden přechodový klín z kamenného záhozu (včetně frakce a délky) za betonovým prahem ukončujícím opevnění koryta pod mostem na povodní straně mostu - příčný řez D.1.2.4.
2. Během demoličních a stavebních prací nesmí dojít k dotčení hráze, břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění rybníka a toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
3. Zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
4. Pro provádění stavby bude zpracován havarijný a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
5. Přímému správci (provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, Ing. Kožich, tel. 567 301 057, kozich@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení prací, správce bude přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům.
6. Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál a stavební suť z demolice původního mostu, který byl uložen na březích nebo napadal do vodního toku, dotčené pozemky budou uklizeny a upraveny.
7. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

**Upozorňujeme:**

1. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
2. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. *Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.*
3. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

**II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů**

Upozorňujeme, že stavbou bude dotčen pozemek státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 541 637 573) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace
- pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý)
- co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat
- předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci
- označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování
- doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí

**Na vědomí:** provoz Jihlava

**Od:** Kožich Vladimír <Kozich@pmo.cz>  
**Odesláno:** pátek 19. března 2021 11:43  
**Komu:** sedlak@midakon.cz  
**Předmět:** RE: Rekonstrukce mostu Řídelov - kácení stromů


Dobrý den.

Na základě Vámi zaslaných podkladů a dokumentace na opravu silničního mostu v k.ú. Řídelov **souhlasíme se zásahem – kácení 2 stromů**, které je nutné pro demolici a výstavbu nového mostu.

S pozdravem

**Ing. Vladimír Kožich**  
*úsekový technik*

**T** +420 567 301 057 **M** 724 719 794



**Povodí Moravy, s.p., závod Dyje**  
Mlýnská 37, 586 01 Jihlava  
**T** +420 567 310 061 **F** +420 567 302 286  
[www.pmo.cz](http://www.pmo.cz)



---

**From:** sedlak@midakon.cz [mailto:sedlak@midakon.cz]  
**Sent:** Friday, March 19, 2021 11:05 AM  
**To:** Kožich Vladimír  
**Subject:** Rekonstrukce mostu Řídelov - kácení stromů

Dobrý den,

dle požadavku ve vyjádření od paní Ing. Fikarové posílám žádám o souhlas do zásahu na břehovém porostu - kácením dvou stromů na pozemku Povodí Moravy – viz příloha.

V případě jakýchkoliv dotazů se ozvěte.

S pozdravem

Ing. Milan Sedlák



Tel: 777 98 98 95  
Email: [sedlak@midakon.cz](mailto:sedlak@midakon.cz)  
Midakon s.r.o.

Na Násvi 18/4, 620 00, Brno

IČO: 089 27 677

DIČ: CZ08927677



Bez virů. [www.avast.com](http://www.avast.com)