

Midakon s.r.o.

Na Násvi 18/4

620 00 Brno

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / telefon / e-mail:

V Brně dne:

OP 14188/21 B

Žatecký/777 769 347 / zatecky@vdtbd.cz

17.5.2021

Věc:

II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059, stanovisko TBD k projektové dokumentaci

Příloha:

Provedli jsme kontrolu projektové dokumentace s ohledem na zajištění vzdouvání hladiny ve vodní nádrži Pilný rybník. S navrženou úpravou konstrukce mostu na návodní straně vodního díla souhlasíme. Upozorňujeme, že při provádění stavby je nutné dodržet kvality betonové směsi, a i podkladní betony těsnící stěny by měly být stejné třídy t.j. C 30/37 – XA2, XF4. Povrch těsnící stěny musí být hladký, bez přetoků, nebo dutin. Před zasypáním těsnící jílovitou zeminou bude beton natřen jílovým pačkem pro lepší kontakt zeminy a betonu. Případné dutiny budou zaplněny jílem, přetoky odbroušeny. Povrch betonu na těsnící stěně nesmí být natřen žádným nátěrem ani opraven maltou.

S pozdravem

Ing. Stanislav Žatecký
specialista
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.



VODNÍ DÍLA - TBD a. s.
Hybemská 1617/40
110 00 Praha 1
II

VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Hybemská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 (adresa sídla společnosti)

telefon: +420 221 408 (111)*

fax: +420 224 212 803

e-mail: praha@vdtbd.cz

ID schránky: yu8gxt

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú. 64504021/0100

web: www.vdtbd.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

Pracoviště Brno:

Studená 909/2, 638 00 Brno - Lesná

telefon: +420 721 222 313

e-mail: brno@vdtbd.cz