

V TOMTO PATŘE KABELY VEDENY V PODHLEDECH.
NUTNO POUŽÍT KABELY třídy reakce na oheň B2ca s1,d1.
Z PODHLEDU K PŘÍSTROJŮM KABELY ULOŽIT POD OMÍTKU
DO ELEKTROINTALAČNÍCH TRUBEK.
NA SCHODIŠTI KABELY ZASEKAT POD OMÍTKU.

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTI :

OZN.	NÁZEV	PLOCHA (m ²)	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
			Podlahy	Stěny	Strop	
3.02	SPOLEČENS. MÍSTNOST	26,10	VLYSY	ŠTUK.OMITKA	ŠTUK.OMITKA	
3.03	CHODBA	12,20	MRAMOROVÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMITKA KER.OBKLAĐ	ŠTUK.OMITKA	V. OBKLADU 2100 mm
3.04	CHODBA	27,60	VINYL	ŠTUK.OMITKA DREV.OBKLAĐ	PODHL. MINERAL. SKLADANÝ	V. OBKLADU 2100 mm S.V. PODHLEDU 2500 mm
3.05	PŘEDSÍŇ	4,80	VINYL	ŠTUK.OMITKA	ŠTUK.OMITKA	
3.06	ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ	21,30	VINYL	ŠTUK.OMITKA	ŠTUK.OMITKA	
3.07	KOUPELNA	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMITKA KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	V. OBKLADU 2100 mm S.V. PODHLEDU 2500 mm
3.08	WC	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMITKA KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	V. OBKLADU 2100 mm S.V. PODHLEDU 2500 mm
3.09	PŘEDSÍŇ	4,80	VINYL	ŠTUK.OMITKA	ŠTUK.OMITKA	
3.10	ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ	21,30	VINYL	ŠTUK.OMITKA	ŠTUK.OMITKA	
3.11	KOUPELNA	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMITKA KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	V. OBKLADU 2100 mm S.V. PODHLEDU 2500 mm
3.12	WC	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMITKA KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	V. OBKLADU 2100 mm S.V. PODHLEDU 2500 mm
3.13	PŘEDSÍŇ	4,80	VINYL	ŠTUK.OMITKA	ŠTUK.OMITKA	
3.14	ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ	21,30	VINYL	ŠTUK.OMITKA	ŠTUK.OMITKA	
3.15	KOUPELNA	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMITKA KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	V. OBKLADU 2100 mm S.V. PODHLEDU 2500 mm
3.16	WC	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMITKA KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	V. OBKLADU 2100 mm S.V. PODHLEDU 2500 mm
3.17	PŘEDSÍŇ	4,80	VINYL	ŠTUK.OMITKA	ŠTUK.OMITKA	
3.18	ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ	21,50	VINYL	ŠTUK.OMITKA	ŠTUK.OMITKA	
3.19	KOUPELNA	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMITKA KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	V. OBKLADU 2100 mm S.V. PODHLEDU 2500 mm
3.20	WC	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMITKA KER.OBKLAĐ	SDK PODHLED	V. OBKLADU 2100 mm S.V. PODHLEDU 2500 mm

LEGENDA MATERIÁLU :


- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- INSTALAČ. PRÍZDÍVKA Z TVÁRNIC YTONG KLASIK 100 NA TENKOVĚRSTVOU ŽDÍCI MALTU
- INSTALAČ. PRÍZDÍVKA Z TVÁRNIC YTONG KLASIK 150 NA TENKOVĚRSTVOU ŽDÍCI MALTU

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ

	Zásuvkové hnízdo dle "DETAIL 1"
	Zásuvka jednoosobná 230V/16A
	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A
	Tlačítko 1/0
	Vypínač č.1
	Vypínač č.6
	Vypínač č.5
	Pohybový detektor pro ovládání osvětlení
	Volný kabelový vývod 5ti žilový
	Volný kabelový vývod 3 žilový
	Svítidlo přisazené
	Svítidlo nástěnné
	Svítidlo čtvercové do podhledu nebo přisazené (dle označení)
	Svítidlo nouzové přisazené
	Svítidlo nouzové nástěnné
	Rozvaděč NN
	Provedení doplňujícího pospojování v místnosti dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3


Sestava TV – zds.sestava pro televizi

- 1x zds.23V s přepět.ochranou
- 2x zds.230V bez přepět.ochrany
- 2x RJ45 cat.6/UTP (LAN)
- 1x TV zásuvka DVB-C




Sestava LK – zds.sestava u lůžka

- 3x zds.230V bez přepět.ochrany
- 1x vypínač č.1




Sestava PM1 – zds.sestava pro pracovní místo

- 1x zds.23V s přepět.ochranou
- 3x zds.230V bez přepět.ochrany
- 2x RJ45 cat.6/UTP (LAN)



Sestava PM2 – zds.sestava pro pracovní místo

- 3x zds.230V bez přepět.ochrany



ELMI SYSTEM		ELMI SYSTEM, s.r.o. HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ TEL. 568 820 111, info@elmisystem.cz		PARÉ:			
INVESTOR:		VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK		ODP.PROJ.PROFESE: MARTIN ŠPAČEK			
KRAJ VYSOČINA ŽIŽKOVA 57 587 33 JIHLAVA							
		HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY: ING.MICHAL ZLATUŠKA ARCH.					
AKCE:	STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL S SLUŽEB MOR.BUDĚJOVICE REKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽE					FORMAT:	6 A4
						DATUM:	02/2023
ČÁST:	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					STUPEŇ PD:	DPS
						MĚŘITKO:	1:50
PROFESÉ:	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					ZAK.ČÍSLO:	18228
SILNOPROUD, ČÁST A – 3NP						Č.VÝKRESU	
						D.1.4.1 – b04	