

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.****Odůvodnění**

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

**▪ Požárně bezpečnostní řešení**

název: SŠ ŘEMESEL A SLUŽEB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - Rekonstrukce  
domova mládeže

vypracoval: Jaroslava Pakostová, ČKAIT 1000291


datum: 02/2023

**Popis stavby:** Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu SŠ řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. Ve smyslu ČSN 73 0802 je konstrukční systém objektu nehořlavý s požární výškou  $h=6,6$  m. Dle ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny I.

HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu přesahující  $1000 \text{ m}^2$  s výškou  $6,6$  m a čtvrtou třídou využití, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

  
.....  
plk. Ing. Jiří Urbánek  
ředitel ÚO  
úřední osoba