

## Vysvětlení zadávacích podmínek

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:   | <b>SUPŠ Jihlava-Helenín – Rekonstrukce DM</b> |
| Předmět veřejné zakázky: | stavební práce                                |

### **Identifikační údaje zadavatele**

|                                       |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                                | Kraj Vysočina                                                                                                                                               |
| IČO:                                  | 70890749                                                                                                                                                    |
| Adresa sídla:                         | Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava                                                                                                                             |
| Profil zadavatele:                    | <a href="https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html">https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html</a>                                     |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman<br>Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje<br>Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina |
| Kontaktní osoba:                      | Mgr. Petr Tlustoš                                                                                                                                           |
| Telefon, fax:                         | +420 564 602 588                                                                                                                                            |
| E-mail:                               | <a href="mailto:tlustos.p@kr-vysocina.cz">tlustos.p@kr-vysocina.cz</a>                                                                                      |

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 20. 4. 2023 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

#### Dotaz č. 1:

Ve výpisech hliníkových interiérových konstrukcí je požadavek na  $U = 1,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ , je nutné ho dodržet?

#### Odpověď:

ANO. Zadavatel požaduje dodržení uvedeného parametru.

#### Dotaz č. 2:

V interiérových hliníkových dveřích je požadavek na panikové zámky s bezpečnostní třídou RC4, ale panikové kování zámky RC nemají, žádáme o vysvětlení. Požární zámky nesmí být reverzní. Požární dveře se musí pokaždé uzavřít a zajistit. Prosíme o vysvětlení.

#### Odpověď:

Zadavatel si je vědom skutečnosti, že standartní panikové zámky se v bezpečnostní třídě RC4 nedodávají. Je mu ovšem známo, že existují na trhu řešení formou elektro-mechanických zámků, které mají certifikaci RC4. Ze strany úniku mají vždy panikovou funkci, lze je instalovat do dveří s požární odolností a zapojit jak ve standartním, tak v reverzním režimu, proto zvolil tuto formulaci technické specifikace předmětu zakázky.

#### Dotaz č. 3:

U exteriérových dveří je požadavek na kouřotěsnost, je nutné ho dodržet?

#### Odpověď:

ANO. Zadavatel požaduje dodržení uvedeného parametru.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením nedochází ke změně či doplnění zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění vysvětlení, doplnění a změny IX ze dne 12. 4.2023, tj. **do 26. 4. 2022 do 10:00 hod..**

V Jihlavě

.....  
**Ing. Zdeněk Berka**  
**vedoucí Odboru majetkového**  
**Krajský úřad Kraje Vysočina**