

VYJÁDŘENÍ



Číslo jednací: 2023 / 000071 / 2

(2023 / 000071 / 2)

Vaše žádost:

Ing. Julius Janeba
Nové Město na Moravě 57
592 31 Nové Město na Moravě

Ze dne: 27.2.2023

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: +420 315 701 666

Email: Sukova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 20.3.2023

Vyjádření k akci

II/354 křiž. II/602 - Netín, k. ú. Netín, Kochánov, Svařenov - PD k připomínkám.

Na základě Vaší žádosti ze dne 27.2.2023 Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sděluje Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
DOK (dálkový optický kabel), ropovod IRČ DN 500, Ropovod DN 500

Zájmová oblast výše uvedené akce zasahuje ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s., které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

Pro všechny stavby a vyjmenované činnosti (uvedené v § 3, odst. (7) zákona č. 189/1999 Sb.) v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nař. VI. č. 29/1959 Sb. včetně oprávnění, která k nim vznikla.

Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující připomínky, podmínky, které požadujeme do projektové dokumentace zapracovat.

V projektové dokumentaci bude rovněž uvedeno, že stavbou je dotčeno 300 m ochranné pásmo ropovodu a stavba ropovody kříží.

V místě křížení komunikace s ropovody jsou ropovody ochráněny proti poškození chráničkami.

V rámci stavby bude provedena kontrola techn. stavu chrániček. Náklady spojené s těmito pracemi budou hrazeny spol. MERO a práce s tím spojené budou prováděny spol. MERO, resp. MERO pověřeným zhotovitelem.

Vzhledem k uvedenému žádáme o zaslání aktuálního harmonogramu prací/plánu organizace výstavby, a to minimálně 2 měsíce před zahájením stavby.

V případě dotazů kontaktujte Ing. Přemysla Kuchaře, tel.: 606 648 208, email: kuchar@mero.cz.

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec p. Duba tel.: 725 028 023 nebo Balabán tel.: 606 657 942 na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek dostupných na <https://mero.cz/pro-dodavatele/pravidla-pro-dodavatele/>.

Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO ČR, a.s. - Geodézie -Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel.: 494 623 801 nebo 494 623 655.

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika
Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz
IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízení je vedoucí linií p. Novák, tel.: 315 739 208, 733 145 612, email: novak@mero.cz.

Silniční těleso vybudované nad ropovodem bude mít niveletu ve vzdálenosti větší než 1,50 metru nad potrubím ropovodu. Krytí ropovodu v místě odvodňovacího příkopu neklesne pod 1,2 m.

Přesah chrániček musí být na každé straně min. 2,0 metry přes vnější hranu silničního odvodňovacího příkopu nebo přes patu silničního náspu.

K provádění zemních prací v zabezpečovacím pásmu ropovodu (5 m na obě strany ropovodu) požadujeme předložit paní Sukové na e-mail: sukova@mero.cz, tři týdny před zahájením prací, technologický postup a časový harmonogram prací, který bude předán k odsouhlasení vedoucímu linií MERO.

Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba jsou umístěny na <https://mero.cz/pro-dodavatele/pravidla-pro-dodavatele/>.

Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno.

Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany.

V příloze e-mailové komunikace zasíláme pro informaci mapový list.

Projektová dokumentace se zpracovanými výše uvedenými podmínkami bude předložena MERO ČR, a.s. k odsouhlasení.

Toto vyjádření je platné 2 roky ode dne vydání a není souhlasem MERO ČR, a.s. s prováděním stavby.

S pozdravem

Ing. Přemysl Kuchař
vedoucí technické podpory a integrity

Kopie:

p. Vít Novák

MERO ČR, a.s.
Veltruská 748 2
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, sp.zn. B 2334