



**PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.**

Hana Bínová  
Palackého 48  
39301 Pelhřimov

Č.j.:

Vyřizuje: Jiří Beneš

Havlíčkův Brod 30.3.2022

**Věc:** Vyjádření k existenci sítí (sítě) pro spojené územní a stavební řízení akce: **Přístavba a rekonstrukce budovy infekčního oddělení - Nemocnice Havlíčkův Brod**

Na základě vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí (sítě) pro spojené územní a stavební řízení akce - **Přístavba a rekonstrukce budovy infekčního oddělení - Nemocnice Havlíčkův Brod** vám sděluji, že společnost Metropolitní s.r.o. má v zájmovém území vedení optických kabelů v chráničkách HDPE. Přílohou tohoto vyjádření zasílám zaměření sítí společnosti Metropolitní ve formátu dwg. Toto vyjádření má platnost 12 měsíců a data jeho vydání.

Souhlasíme s vámi navrhovaným řešením stavby za podmínek:

1. Před započítáním zemních prací zajistit vytýčení optické trasy, kterou provedou pracovníci společnosti Metropolitní. Kontaktní osobou je **Pavel Tesárek, mobil: 776 717939, e-mail: [tesarek@metropolitni.cz](mailto:tesarek@metropolitni.cz)**.
2. Při křížení budou kabely uloženy do chráničky zasahující mimo ochranné pásmo trasy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 0,5m na obě strany od kraje vedení.
3. S vyznačenou trasou je třeba prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce upozornit, aby v případě potřeby zjistily hloubkové uložení příčnými sondami a upozornit je na možnou odchylku.
5. Při práci v ochranném pásmu a jeho blízkosti dbát nejvyšší opatrnosti a používat vhodnou technologii zemních prací.
6. Při zjištění rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit kontaktnímu pracovníkovi společnosti Metropolitní s.r.o..
7. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí našeho vedení, vyzvat našeho pracovníka ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve poté je možné provést zához.
8. Při odkrytí našeho vedení je třeba ho zajistit proti poškození nebo zcizení.
9. Pokud dojde vinou prováděcí organizace k poruše našeho zařízení, budou neprodleně informováni pracovníci Metropolitní s.r.o.. Veškeré opravy budou provedeny na náklady prováděcí organizace.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnutá data a informace použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty.

S pozdravem

**Jiří Beneš**

**Metropolitní s.r.o.**

Obchodní oddělení

Tel. : 569 333330

Mobil : 777 000256

e-mail : [benes@metropolitni.cz](mailto:benes@metropolitni.cz)



**Metropolitní s.r.o.**

Dobrovského 2366  
580 01 Havlíčkův Brod

Tel: 569 333 333, email: [obchod@metropolitni.cz](mailto:obchod@metropolitni.cz)  
IČ: 48172481, DIČ: CZ48172481

## **Metropolitní s.r.o. – Poskytovatel, který se o Vás stará**

Sídlo společnosti:  
**Dobrovského 2366**  
**Havlíčkův Brod**  
**PSČ 580 01**

Zákaznické centrum:  
**Chotěbořská 2516**  
**Havlíčkův Brod**  
**PSČ 580 01**

IČ: **48172481**  
DIČ: **CZ48172481**  
Banka: **ČSOB Havlíčkův Brod**  
číslo účtu: **254220388 / 0300**

tel.: **+420 569 333 333**  
mobil: **+420 773 777 025**  
e-mail: **[obchod@metropolitni.cz](mailto:obchod@metropolitni.cz)**  
**[www.metropolitni.cz](http://www.metropolitni.cz)**