

LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE A CHLAZENÍ
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ČERSTVÝ VZDUCH
- POTRUBÍ CHLADIVA
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – VĚTRÁNÍ ÚNIKOVÝCH CEST DLE PBŘ
- TEPELNÁ IZOLACE ZL.TLUMIČ ALS. + KAUČUKOVÁ LAMELOVANÁ AL FÓLIE, SAMOLEPÍCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, TLUMIČ, OCHRANA AL. FÓLIE
- IZOLACE VZT POTRUBÍ MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI60
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, TLUMIČ, OCHRANA AL. FÓLIE + OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM, VEDENÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU
- – HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- UTĚSNĚNÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ – POŽÁRNÍ USPÁVKY A DOTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA – dodává stavby
- KRUHOVÝ PŘÍCHOZÍ SÍŤOVÝ VENTIL SE ZKRUHOVOU IZOLACÍ OSAZENO NAD DVEŘMI
  POLOHY SÍŤOVÝCH AKTILŮ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY
- SÍŤOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x200mm
- VENTIL TALÍŘOVÝ KOVOVÝ

X – ČÍSLO ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
X1 – MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
X2 – MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU

HH+ VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ – HORNÍ HRANA (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
SH+ VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ – SPODNÍ HRANA (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
OS+ VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ – OSA POTRUBÍ (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)

PK POŽÁRNÍ KLAPKA EI360 + SERVOPOHON 230V, SE ZPĚTNOU PRUŽINOU POD NAPĚTÍM OTEVŘENO

PSU POŽÁRNÍ SÍŤOVÝ UZAVÍRAČ EI360 + SERVOPOHON 230V, SE ZPĚTNOU PRUŽINOU POD NAPĚTÍM OTEVŘENO

KRUHOVÉ REGULAČNÍ VAV TYPU PROTIVÁ STANDARDNÍ POUŽITÉ SPOŘIVAČKY V REGULACI PROTIVÝ PŘÍVODNÉHO NEBO ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V SYSTÉMECH S VARIABILNÍM PROTOKEM VZDUCHU
VZDÁLENOST OD OBBOČKY MIN. 5D

ČTYŘHRANNÝ REGULÁTOR VAV PRO STANDARDNÍ POUŽITÍ SPOŘIVAČKU V REGULACI PROTIVÝ PŘÍVODNÍHO NEBO ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V SYSTÉMECH S VARIABILNÍM PROTOKEM VZDUCHU
VZDÁLENOST OD OBBOČKY SVISLÝ 4H, VZDÁLENOST OD OBBOČKY VODOROVNÉ 4B
VZDÁLENOST OD OHYBU SVISLÝ 3H, VZDÁLENOST OD OHYBU VODOROVNÉ 2B

KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S ČERPADLEM KONDENZÁTU

NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

POZNÁMKY

– DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY VZT ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘÍVODOVÝCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ A CHLAZENÍ.
– UMÍSTĚNÍ PŘÍVODNÍCH A ODVODNÍCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ, VENTILAČNÍHO KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE.
– SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH ZAŘÍZENÍ VČ. SOUPIS PRACÍ.
– PŘÍVOD VZDUCHU DO SOUSEDNÍCH ZÁZEMÍ ZAJISTÍ DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, DVEŘMI BEZ PRAHU.
– REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ DOPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ INSTALACE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ.

přístavba

stávající rekonstruovaný objekt

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.NP – PŘÍSTAVBA	3.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	42,22
	3.02	VÝTAH	6,50
	3.03	WC PŘEDSÍŇ	1,70
	3.04	WC	1,69
	3.05	CHODBA	21,69
	3.06	KANCELÁŘ PERSONALISTIKY, ODDĚLENÍ	28,48
	3.07	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO PERSONALISTIKY, ODDĚLENÍ	22,51
	3.08	ÚKLIDOVÁ KUCHYŇKA	13,78
	3.09	CHODBA	43,50
	3.10	KANCELÁŘ MZDOVÉ ÚČTÁRNY	31,34
	3.11	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO MZDOVÉ ÚČTÁRNY	16,86
	3.12	KANCELÁŘ PRIMÁŘKY SESTRY A NOZOKOMIÁLNÍ SESTRY	33,04
	3.13	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	2,16
	3.14	WC MUŽI	1,73
	3.15	KANCELÁŘ ZDROTOVNÍ PSYCHOLOGA	22,86
	3.16	WC ŽENY + MOBILNÍ	4,28
	3.17	KANCELÁŘ STUDENT. MLÁDEŽNÍ	22,03
	3.18	KANCELÁŘ KOMISAŘKY A KONFERENCE KRÁL. OBLASTI	24,90
	3.19	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,35
	3.20	CHODBA	78,57
	3.21	AMBULANCE	53,71
	3.22	ČEKÁRNA	16,40
	3.23	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI – MUŽI	2,05
	3.24	WC PACIENTI – MUŽI	1,57
	3.25	WC PACIENTI – ŽENY + MOBILNÍ	3,78
	3.26	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,88
	3.27	SCHODIŠŤOVÁ HALA	53,83
	3.28	VÝTAH	7,20
	3.29	SKLAD	8,41
	3.30	VYŠETŘOVNA	25,78
	3.31	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI – MUŽI	2,77
	3.32	WC PACIENTI – MUŽI	1,73
	3.33	WC PACIENTI – ŽENY	1,72
	3.34	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI – ŽENY	2,77
	3.35	PRACOVIŠTĚ SESTRY	20,74
	3.36	ČEKÁRNA	26,59
	3.37	PRACOVIŠTĚ LÉKAŘE	32,02
	3.38	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	8,21
	3.39	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,14
	3.40	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL – MUŽI	1,95
	3.41	WC PERSONÁL – MUŽI	1,86
	3.42	WC PERSONÁL – ŽENY	1,93
	3.43	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL – ŽENY	2,28
	3.44	ÚKLIDOVÁ KUCHYŇKA	5,51
	3.45	SKLAD ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK	5,67

k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.PRCHALOVÁ	ING.RYBÁŘ JAKUB	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava	PROJEKTANT ČINNOSTI: PC PROJEKT CENTRUM HBM S.R.O.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM HBM S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	ING.PRCHALOVÁ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ JAKUB
AUTOR:	ING.RYBÁŘ		
ARCH. NÁVRH:	ING.SALIVAR		

NÁZEV AKCE:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ

FORMÁT:	21x A4
DATUM:	02/2023
STUPEŇ PD:	DPS
Č. ZAKÁZKY:	22–009
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	–
Č.VÝKRESU:	Č. PARÉ D.1.4B.06

OBJEKT: SO-08 INFEKCE, REDITELSTVÍ

ČÁST: D.1.4B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

OBSAH: PŮDORYS 3.NP - VZT

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Č. JEHO ČÁST MOHOU BÝT KOPÍROVÁNY NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNY BEZE SOUHLASU AUTORA.