POZNÁMKA :

VEŠKERÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ MIMO POŽÁRNÍHO BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA).

NÁDRŽKA WC BUDE PŘIPOJENA POMOCÍ ROHOVÉHO VENTILU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC. UMYVADLOVÁ A DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE BUDE PŘIPOJENA POMOCÍ HADIČEK NA ROHOVÉ VENTILY, NĚKTERÁ DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE (VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST PD) BUDE PŘIPOJENA POMOCÍ HADIČEK NA KOMBINOVANÝ ROHÁČEK S VENTILEM SE ZPĚTNOU KLAPKOU PRO PŘIPOJENÍ MYČKY NA NÁDOBÍ A NA ROHOVÝ VENTIL.

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY BUDE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ DVOU NEPŘÍMOTOPNÝCH ZÁSOBNÍKŮ TV.

LEGENDA :

	PŘÍVOD VODY Z AREÁLOVÉHO VODOVODU – ŘEŠENO V RÁMCI JINÉ PD
	VODOVODNÍ POTRUBÍ VČ.VNITŘNÍ IZ ČLOČKOVÝM VLÁKNY S.S.2/S087.4 PN28 – STUDENÁ VODA (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
	VODOVODNÍ POTRUBÍ NEREZOVÉ OCELOVÉ CrNiMo 1.4401/316 – TEPLÁ VODA (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
	VODOVODNÍ POTRUBÍ NEREZOVÉ OCELOVÉ CrNiMo 1.4401/316 – TEPLÁ VODA MÍCHANÁ (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
	VODOVODNÍ POTRUBÍ NEREZOVÉ OCELOVÉ CrNiMo 1.4401/316 – CIRKULACE (POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
	VODOVODNÍ POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ – POŽÁRNÍ
	ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY

WC	MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC S ROHOVÝM VENTILEM
VT	UMYVADLOVÁ (DŘEZOVÁ) NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DELŠÍM RAMÍNKEM
U1	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
U2	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE PRO ZTP
SK; SV	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S HADICÍ A RUČNÍ SPRCHOU
D; DD	DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
MY	MYČKA
NZTV	NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TV O OBJEMU cca 600l (TANK-IN-TANK) (SPECIFIKACE VIZ PD VYTÁPĚNÍ)
EN	EXPANZNÍ TLAKOVÁ NÁDOBA O OBJEMU 60l PRO PITNOU VODU + PROTIOVÁ ARMATURA 5/4"
CČ	CIRKULAČNÍ ČERPADLO DN40
MFF	MECHANICKÝ PŘEPLÁCHOVÝ FILTR DN65
MF	MECHANICKÝ FILTR DN25
PZ	PARNÍ ZVLHČOVAČ (SPECIFIKACE VIZ PD VZDUCHOTECHNIKA)
	ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU ZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ (VNITŘNÍM PRŮMĚREM) DN/ID
VR	VENTIL ROHOVÝ 3/4"
KVR	KOMBINOVANÝ ROHÁČEK A VENTIL PRO MYČKU SE ZPĚTNOU KLAPKOU
KOMG	KOMPENZÁTOR GUMOVÝ S ATESTACÍ NA PITNOU VODU
KOMN	KOMPENZÁTOR NEREZOVÝ (SYSTÉMOVÝ PRVEK K VODOVODNÍMU POTRUBÍ CrNiMo 1.4401/316)
KK	KULOVÝ KOHOUT
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
TSV	TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL TV
TPV	TŘÍCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM
PV	POJISTNÝ VENTIL
Ⓟ	TLAKOMĚR 0–8 bar
PD	POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ
TVC	TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL CIRKULACE
PVD01	PODRUŽNÝ VODOMĚR M-BUS Qn=25 (DN50)
PVD02	PODRUŽNÝ VODOMĚR M-BUS Qn=10 (DN40)



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m^2	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m^2
4.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	43,87	4.23	WC	1,68
4.02	VÝTAH	6,43	4.24	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	29,20
4.03	WC PŘEDSÍŇ	1,70			
4.04	WC	1,69	4.25	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	29,43
4.05	CHODBA	20,80			
4.06	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	33,51	4.26	PŘEDSÍŇ	7,82
4.07	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,00	4.27	KOUPELNA	3,78
4.08	SKLAD IT	10,77	4.28	WC	1,68
4.09	CHODBA	61,17	4.29	KUCHYŇSKÝ KOUT S PŘEDSÍNÍ	11,81
4.10	KANCELÁŘ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY	46,18			
			4.30	POKOJ	17,09
4.11	SKLAD ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY	12,38	4.31	POKOJ	25,60
			4.32	KOUPELNA	4,52
4.12	WC MUŽI	1,75	4.33	WC	1,88
4.13	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	2,16	4.34	STROJOVNA VÝTAHU	10,61
4.14	KANCELÁŘ IT	17,56	4.35	VÝTAH	7,20
4.15	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO IT	22,86	4.36	SCHODIŠŤOVÁ HALA	33,10
4.16	WC IMOBILNÍ + ŽENY	4,12	4.37	SKLAD	13,70
4.17	KANCELÁŘ IT	22,03	4.38	SKLAD VZT PŘÍSLUŠENSTVÍ	14,68
4.18	KANCELÁŘ IT	24,90	4.39	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	53,59
4.19	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,35			
4.20	CHODBA	66,25	4.40	SKLAD	8,48
4.21	PŘEDSÍŇ	7,74	4.41	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,03
4.22	KOUPELNA	3,78			

k.ú. HAVLÍČKŮV BROD (637823)

0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	MAŠA	MAŠA	ING.RYBAŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKTY ZTI, s.r.o., náměstí Republiky 288/40, 591 01 Žďár nad Sázavou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM HB&S s.r.o.

MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	MAŠA	AUTOR:	ING.RYBAŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	MAŠA	ARCH. NÁVRH:	ING.SALIVAR

NÁZEV AKCE: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ

FORMÁT:	18x A4
DATUM:	02/2023
STUPEŇ PD:	DPS
Č. ZAKÁZKY:	22–009
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	-

OBJEKT: SO-08: INFEKCE, ŘEDITELSTVÍ

ČÁST: D.1.4C ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

OBSAH: VODOVOD - PŮDORYS 4.NP

Č.VÝKRESU: D.1.4C.24

Č. PARÉ:

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA