





LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE A CHLAZENÍ
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ČERSTVÝ VZDUCH
- POTRUBÍ CHLADIVA
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – VÉTRANÍ ÚNIKOVÝCH CEST DLE PBŘ
- TEPELNÁ IZOLACE TL.19MM ALU – KAUČUKOVÁ LAMINOVANÁ AL FÓLIE SAMOLEPICÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL.40MM, OCHRANA AL FÓLIE
- IZOLACE VZT POTRUBÍ MINERÁLNÍ VLNY, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI60
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL.80MM, OCHRANA AL FÓLIE + SPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLÍCHEM, VEDENÍ VE VÝMONNÍM PROSTORU
- – HRANICE POŽÁRNÍHO ODDÍLU
- UTĚSNĚNÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ – POŽÁRNÍ USPÁVKY A SOTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA – dodávka stavby
- KRUHOVÝ PŘEDÍCHOZ STĚNOVÝ VENTIL SE ZVAKOVOU IZOLACÍ (SEAZENO NAD DVEŘMI) POLOHY STĚNOVÝCH VENTILŮ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY
- STĚNOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x200mm
- VENTIL TALÍŘOVÝ KOVOVÝ
- X – ČÍSLO ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
- X1 – MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- X2 – MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- +RH+ VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ – HORNÍ HRANA (kótováno od čisté podlahy hotového podlaží)
- +SH+ VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ – STŘEDNÍ HRANA (kótováno od čisté podlahy hotového podlaží)
- +OS+ VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ – OSA POTRUBÍ (kótováno od čisté podlahy hotového podlaží)
- PK – POŽÁRNÍ KLAPKA DS60 + SERVOPOHON 230V, SE ZPĚTNOU PRUŽINOU POD NAPĚTÍM OTEVŘENO
- PSU – POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR DS60 + SERVOPOHON 230V, SE ZPĚTNOU PRUŽINOU POD NAPĚTÍM OTEVŘENO
- KRUHOVÉ REGULÁTORY VAV TYPU PROTAR STANDARDNĚ POUŽÍT SPOŽIVAJÍCÍ V REGULACI PROTOKU PŘIVÁDĚNÉHO NEBO ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V SYSTÉMECH S VARIABILNÍM PRŮTOKEM VZDUCHU VZDÁLENOST DO ODBOČKY MIN. 5D
- ČTYŘHRANNÉ REGULÁTOR VAV PRO STANDARDNĚ POUŽÍT SPOŽIVAJÍCÍ V REGULACI PROTOKU PŘIVÁDĚNÉHO NEBO ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V SYSTÉMECH S VARIABILNÍM PRŮTOKEM VZDUCHU VZDÁLENOST DO ODBOČKY ŠIRŠÍ 4K, VZDÁLENOST DO ODBOČKY VÓDOROVNÉ 4D VZDÁLENOST DO ZHŮBU ŠIRŠÍ 2K, VZDÁLENOST DO ZHŮBU VÓDORVNÉ 2D
- KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S ČERPADLEM KONDENZÁTU
- NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA















a.s. HAVLÍČKŮV BROD (63782)

0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.PRCHALOVÁ	ING.RYBÁŘ JAKUB / ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT / AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57,582 01 Jihlava	PROJEKTANT ZAST.: PROJECT CENTRUM HBA s.r.o.		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJECT CENTRUM HBA s.r.o.
MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL: ING.PRCHALOVÁ	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ JAKUB	ARCH. NÁVRH: ING.SALNAR

NÁZEV AKCE:

NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ

FORMÁT:	21x A4		
DATUM:	02/2023		
STUPEŇ PD:	DSP		
Č. ZAKÁZKY:	22-009		
OBJEKT: SO.00 INFEKCE, ŘEDITELSTVÍ	ČÁST: D.1.4B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	MĚŘÍTKO: 1:50	
		SOUBOR: -	
OBSAH: REZY - VZT		Č.VYKRESU: D.1.4B.09	Č. PARÉ

DOKUMENTAci LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Č. JINÉ ČÁSTI MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM REPRODUKOVÁN POUZE SE PŘEDCHOZÍM SOUHLASEM AUTORA