

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
0.01	CHLÉB	28,74
0.02	SKLAD PAPIRU	6,49
0.03	VRÁTNICKÁ STANICE	21,44
0.04	ZÁZEMÍ VRÁTNICKÉ STANICE	7,48
0.05	SPOLEČNÁ CHODBA	30,28
0.06	SKLAD SPRAVENÉ PRÁDLA	22,59
0.07	SKLAD	12,55
0.08	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	2,81
0.09	SDÍLNOSTŘOVÁ CHODBA	29,89
0.10	VÝTAH	7,20
0.11	MÍSTNOST PRO ZAMĚSTNANCE	11,22
0.12	SERVER	18,64
0.13	SKLAD VZT PŘÍSLUŠENSTVÍ	26,25
0.14	ÚKLIDOVÁ VZDUCHOTECHNIKA	59,22
0.15	ÚKLIDOVÁ VZDUCHOTECHNIKA	65,65
0.16	ROZVODNA NN	11,33
0.17	TECHNICKÁ CHODBA	33,13
0.18	DISTRIBUNA EPS	2,94
0.19	INSTALAČNÍ KANÁL	20,08

LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE A CHLAZENÍ
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – ČERSTVÝ VZDUCH
- POTRUBÍ CHLADIVA
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – VĚTRÁNÍ ÚNIKOVÝCH CEST DLE PBŘ
- TEPELNÁ IZOLACE TL.13MM ALS – KAUČUKOVÁ LAMINOVANÁ AL FOLIE, SAMOLEPÍCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL.80MM, OCHRANA AL. FOLIE
- IZOLACE VZT POTRUBÍ MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI60
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY, TL.80MM, OCHRANA AL. FOLIE + OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM, VEDENÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU
- – HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- UTĚSNĚNÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ – POŽÁRNÍ USPÁVKY A DOTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA – dodávka stavby
- KRUHOVÁ PROTIHLUKOVÁ STĚNOVÁ VENTIL SE ZVUKOVOU IZOLACÍ OSAZENO NAD DVEŘMI POLOHY STĚNOVÝCH VENTILŮ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASENY
- STĚNOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x200mm
- VENTIL TALÍŘOVÝ KOVOVÝ

X – ČÍSLO ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
X1 – MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
X2 – MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU

H4+ VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ – HORNÍ HRANA (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
SH+ VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ – SPODNÍ HRANA (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
OS+ VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ – OSA POTRUBÍ (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)

PK – POŽÁRNÍ KLAPKA EI60 + SERVOPOHON 230V, SE ZPĚTNOU PRUŽINOU POD NAPĚTÍM OTEVŘENO

PSU – POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR EI60 + SERVOPOHON 230V, SE ZPĚTNOU PRUŽINOU POD NAPĚTÍM OTEVŘENO

KRUHOVÉ REGULAČNÍ VAV TYPU PROTAR STANDARDNĚ POUŽÍT SPOŽIVAČE V REGULACI PROTOKU PŘÍVODNÍHO NEBO ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V SYSTÉMECH S VARIABILNÍM PRŮTOKEM VZDUCHU
VZDÁLENOST OD ODBOČKY MIN. 3D

ČTYŘHRANNÝ REGULÁTOR VAV PRO STANDARDNÍ POUŽITÍ SPOŽIVAČI V REGULACI PROTOKU PŘÍVODNÍHO NEBO ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V SYSTÉMECH S VARIABILNÍM PRŮTOKEM VZDUCHU
VZDÁLENOST OD ODBOČEK SVISLÝ 4K, VZDÁLENOST OD ODBOČKY VODOROVNÉ 4B
VZDÁLENOST OD OHYBU SVISLÝ 2K, VZDÁLENOST OD OHYBU VODOROVNÉ 2B

KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S ODPAŘÁKEM KONDENZÁTU

NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

POZNÁMKY

– DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY VZT ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ A CHLAZENÍ
– VARIANTNÍ PŘÍVODNÍCH A ODVODNÍCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ, VENTILAČNÍCH KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE.
– SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH ZAŘÍZENÍ VČ. SOUPIS PRAC.
– PŘÍVOD VZDUCHU DO SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ ZAJIŠTĚN STĚNOVÝMI MŘÍŽKAMI, DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, DVEŘMI BEZ PRAHU.
– REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚROVÝM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VÉST ŽÁDNÉ INSTALACE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ.

k.ú. HAVLÍČKOV BROD (637823)

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR
0	02/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.PROCHÁZKA	ING.RYBÁŘ JAKUB	ING.RYBÁŘ

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

PROJEKTANT ZMĚN: PC PROJEKT CENTRUM HBK s.r.o.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM HBK s.r.o.

MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL: ING.PROCHÁZKA	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ JAKUB	ARCH. NÁVRH: ING.SALNAR

NÁZEV AKCE:
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ

FORMÁT:	21x A4
DATUM:	02/2023
STUPEŇ PD:	DPS
Č. ZAKÁZKY:	22-009
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	-

OBJEKT: SO-01 INFEKCE, REDITELSTVÍ

ČÁST: D.1.4B ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

OBSAH: PŮDORYS 1.PP - VZT

ČVYKRESU: D.1.4B.03

Č. PARE: -

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VYKRES Č. JEHO ČÁST NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA