






stávající rekonstruovaný objekt

• DODAVATEL VYZKOUCHENÉHO A CHAZENÉ JE PUVNEN SI PRACI REALIZACI ZAMÉRIT VÝŠKOVNÍ TRASY VZDUCHU, VČERNÉ PŘÍPOJNÝCH ROZMÉRŮ JEDNOTIVÝCH VZT ZARŽENÍ A CHAZENÍ
• UMÍSTNĚNÍ PRÍPOJNÝCH A ODVODNÝCH DISTRIBUČNÝCH ELEMENTŮ, VENTILÁTORŮ KORDINOVANĚ NA STAVBE DĚ AKTUÁLNÍ DISPOZICE
• SPŘÍKOVACI NAVRŽENÝCH ZARŽENÍ VZ. SOUPIS PRACI
• PRŮBĚH VÝZKUDU DO SOCIÁLNÝCH ZÁJMĚ ZARŽENÍ STĚNNÝMI, DVEŘNÝMI MŘÍŽKAMI, DVEŘNÝMI
• REVNÝ OTVORY PRO INSTALOVÁNÍ ZARŽENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVÁNÝM OD VÝROBCE TECHY ZARŽENÍ, TYTO REVNÝ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VNEJŠTĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAO TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ VEST ŽÁDNÉ INSTALACE A DALŠÍ ZARŽENÍ.

KRAJ VYSOČINA  Tel: +52 77 6862 59 31 4940		PŘÍJÍMACÍ LIST  PROJEKT CENTRUM <small>www.pccz.cz</small>		ORGANIZACE PŘÍJÍMACÍ  PROJEKT CENTRUM <small>www.pccz.cz</small>	
MÍSTO STAVBY: HAVLÍČKŮV BROD		VÝSTRAHOVACÍ: ING.PRACHALOVÁ		AUTOR: ING.RYBÁŘ	
STAVEBNÍ GRAD: HAVLÍČKŮV BROD		ZOD.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ JAKUB		ARCH. NÁVRH: ING.SALVÁR	
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY INFEKČNÍHO ODDĚLENÍ					
OBJEKT: SO-08 INFIEKCE REDITELESTVÍ		ZAST: D.14B ZAŘIZENÍ VÝDROUCHOTECHNIKY		FORMÁT: 21x A4 DATUM: 02/2023 STUPEŇ PD: DSP Č. ZMĚKÝ: 22-009	
OBDAH:		MĚŘITNOST: 1:50 SOUBOR: -		ČÍSLOVÝKRES: C. PÁSE	
PŮDORYS STŘECHY - VZT					
<small>SOUBORNÝ LIST PŮDORYS VZTÚHU JE SPOLEČNĚ PŘÍJÍMACÍM OBLASTI, VÝKRES Č. 1 JEDNÁ ZE ŠESTI ČÁSTÍ KOPÍROVANÉHO NERBO JAKO</small>					

