

# NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Atelier Penta v.o.s

Mrštíkova 12

58601 Jihlava

Vaše žádost ze dne, značka:  
30.04.2015

Naše značka:  
079150001  
(01-04-2015-SVA)

Vyřizuje:  
Ing. Jana Svobodová

Jihlava dne:  
05.05.2015

## Věc: Nemocnice Třebíč - Pavilon chirurgických oborů

### Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: **Nemocnice Třebíč**, Purkyňovo náměstí 133/2, 674 01 Třebíč

Stavebník: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
zastoupená: MUDr. Jiřím Běhounekem - hejtmanem

Projektant: **ATELIER PENTA v.o.s.**, Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava  
zastoupená: ing.arch. Jaromírem Homolkou, CSc. - jednatelem

Č. zakázky: **A 23 - 14 - P** Datum: **březen 2015**

Předmětem předložené dokumentace je **výstavba nového lůžkového pavilonu chirurgických oborů /PCHO /, rekonstrukce stávajícího pavilonu G**, jeho propojení s novým objektem, propojení nového lůžkového pavilonu s objektem operačních sálů a **rekonstrukce objektu operačních sálů** v souvislosti s vybudováním urgentního příjmu nemocnice a v souvislosti s novým propojením na lůžkovou část PCHO. Součástí jsou venkovní objekty **komunikace**, kanalizace, vodovod, plynovod, sadové úpravy, areálový rozvod VN, přípojky a přeložky NN, venkovní osvětlení, přípojky a přeložky slaboproudů, odpařovací stanice kyslíku.

#### **A. Pavilon chirurgických oborů / PCHO /**

Novostavba lůžkového pavilonu chirurgických oborů.

#### **B. Rekonstrukce stávajícího pavilonu G**

Rekonstrukce stávajícího objektu bez zásadních zásahů do stávajícího nosného systému

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností, stavby pro zdravotnictví a sociální služby.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Projekt musí specifikovat řešení informačních a orientačních systémů /např. snadná vizuelní rozpoznatelnost vstupů, případně způsob jeho osvětlení, kontrastní značení prosklených stěn a dveří, dále informační a orientační zajištění správné velikosti textu, výškové osazení, nadsvětlení, vybavení vrátnice oboustranným komunikačním systémem-indukční smyčka.../
2. Projekt musí specifikovat materiál podlah z hlediska protiskluzových úprav a vlastností, zejména hlavní komunikační chodby a povrchy schodišťových stupňů.

#### **C. Venkovní komunikační systém**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemních komunikací a veřejného prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Nutnost bezbariérového napojení stávající a nové chodníkové komunikace
2. Napojení varovného a signálního pásu je bez mezery
3. Doporučuji při realizaci komunikací /nebo těsně před/, konzultaci s pracovníkem NIPÍ

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má **předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy** - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

**Ing. Jana Svobodová, odborný konzultant**

Adr. střediska: , Jihlava

733564687, jsvobodova@ssstavji.cz

**NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY VEŘEJNOSTI  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBORNÝ KONZULTANT -079-